#20614#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель	Мой Дом, ООО, УК
Адрес потребителя	Зеленая 81-85, Калининград
Номер абонента	2404
Порядковый номер	1043
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	30831
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.06.2021	1,06	41,6	24	0	67,9	46,7	-
25.06.2021	1,03	39,9	24	0	68,4	46,6	-
26.06.2021	1,1	41,9	24	0	68,4	46,4	-
27.06.2021	1,16	45,2	24	0	67,9	46,4	-
28.06.2021	1,1	45,4	24	0	67,7	46,6	-
29.06.2021	1,07	41,3	24	0	68	46,4	-
30.06.2021	1,07	40,9	23,99	128	68,2	46,4	-
01.07.2021	1	39,1	24	0	68,3	46,7	-
02.07.2021	0,99	38,6	24	0	68,3	46,7	-
03.07.2021	1,1	42,8	24	0	67,8	46,5	-
04.07.2021	1,1	42,9	24	0	67,8	46,6	-
05.07.2021	1,04	41,1	24	0	68	46,7	-
06.07.2021	1,01	39,3	24	0	68,2	46,8	-
07.07.2021	1	39,5	24	0	68	46,9	-
08.07.2021	1	39,1	24	0	68,3	46,9	-
09.07.2021	0,99	38,8	24	0	68,2	46,9	-
10.07.2021	1,05	41,2	24	0	67,9	46,7	-
11.07.2021	1,01	40,7	24	128	67,7	46,8	-
12.07.2021	1,01	40	24	0	68	46,8	-
13.07.2021	0,95	38,5	24	0	67,8	47,2	-
14.07.2021	0,63	77,5	24	0	56,4	43,6	-
15.07.2021	0,97	39	24	128	67,7	46,8	-
16.07.2021	0,95	38,3	24	0	67,7	47	-
17.07.2021	0,97	60,7	24	0	65,8	48,1	-
18.07.2021	1	40,6	24	0	67,6	46,9	-
19.07.2021	0,97	39,2	24	0	67,5	46,8	-
20.07.2021	1,02	40,2	24	0	67,9	46,6	-
21.07.2021	1	39,8	24	0	67,7	46,7	-
22.07.2021	1,01	39,9	24	0	67,8	46,7	-
23.07.2021	0,99	39,8	24	0	67,6	46,7	-
Итого:	30,35	1272,8	719,99	0	0	0	0
Гкал	26,101						

Общее время работы системы, ч	720
Период нормальной работы системы, ч	719,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.06.2021	22322,05	800040,7	151775,6
23.07.2021	22352,4	801313,5	152495,58

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.07.2021 13:52:34