

#142505#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мой Дом, ООО, УК

Зеленая 81-85, Калининград

2404

1043

SKM-01

30831

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.06.2025	1,25	51,7	24	0	65,8	45,7	-
25.06.2025	1,33	54,4	24	0	65,8	45,5	-
26.06.2025	1,31	55	24	0	65,7	45,7	-
27.06.2025	1,22	51,2	24	0	65,8	45,9	-
28.06.2025	1,3	53,9	24	0	65,8	45,7	-
29.06.2025	1,37	54,7	24	0	66,2	45,4	-
30.06.2025	1,26	52,7	24	0	65,8	45,8	-
01.07.2025	1,28	52,6	24	0	65,9	45,9	-
02.07.2025	1,21	51,4	24	0	65,8	46,1	-
03.07.2025	1,18	49,9	24	0	65,8	46,3	-
04.07.2025	1,17	49,5	24	0	65,9	46,2	-
05.07.2025	1,3	52,1	24	128	66,4	45,7	-
06.07.2025	1,25	52	24	0	66	46	-
07.07.2025	1,24	51,9	24	0	65,9	46	-
08.07.2025	1,21	51	24	0	65,8	46	-
09.07.2025	1,24	51,5	24	0	66,1	46	-
10.07.2025	1,22	50,8	24	0	66,1	46	-
11.07.2025	1,23	51,2	24	0	66	46,1	-
12.07.2025	1,23	51,9	24	0	65,8	46,2	-
13.07.2025	1,24	52,6	24	0	65,9	46,2	-
14.07.2025	1,21	50,6	24	0	66,1	46,2	-
15.07.2025	1,16	50,3	24	128	65,8	46,5	-
16.07.2025	1,19	51	24	0	65,9	46,5	-
17.07.2025	1,17	51,7	24	0	65,7	46,6	-
18.07.2025	1,2	52	24	0	65,7	46,5	-
19.07.2025	1,23	52,5	24	0	65,9	46,4	-
20.07.2025	1,15	50	24	0	65,9	46,7	-
21.07.2025	1,14	49,6	24	0	65,9	46,7	-
22.07.2025	1,17	51,4	24	128	65,8	46,8	-
23.07.2025	1,19	50,7	24	128	66,2	46,6	-
Итого:	36,85	1551,8	720	0	0	0	0
Гкал	31,691						

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.06.2025	27121,47	949399,4	186069,56
23.07.2025	27158,32	950951,2	186789,55

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.07.2025 7:26:34