#20596#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель	Мой Дом, ООО, УК
Адрес потребителя	Зеленая 81-85, Калининград
Номер абонента	2404
Порядковый номер	1043
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	30831
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.07.2022	0	0	24	0	29,2	30,4	-
25.07.2022	0	0	24	0	28,3	29,1	-
26.07.2022	0	0	24	0	27,4	25,2	-
27.07.2022	0	0	24	0	26,4	23,2	-
28.07.2022	0	0	24	0	26,1	24	-
29.07.2022	0	0	24	0	25,9	23,5	-
30.07.2022	0	0	24	0	25,7	23,2	-
31.07.2022	0	0	24	0	25,7	22,9	-
01.08.2022	0	0	24	128	25,9	23	-
02.08.2022	0,78	24,4	24	0	41,9	29,8	-
03.08.2022	1,49	43,2	24	0	72,8	44,1	-
04.08.2022	1,31	40,2	24	0	72,5	45	-
05.08.2022	1,25	38,2	24	0	72,7	45,3	-
06.08.2022	1,26	38,9	24	0	72,5	45,3	-
07.08.2022	1,4	41	24	0	73,1	44,7	-
08.08.2022	1,34	40,5	24	0	72,7	45	-
09.08.2022	1,32	40,2	24	0	72,7	44,9	-
10.08.2022	1,4	41,5	24	0	72,8	44,8	-
11.08.2022	1,28	38,7	24	128	72,9	45,1	-
12.08.2022	1,25	38,1	24	0	72,7	45,3	-
13.08.2022	1,24	38,2	24	0	72,6	45,4	-
14.08.2022	1,25	37,9	24	0	72,9	45,3	-
15.08.2022	1,26	38,5	24	0	72,8	45,3	-
16.08.2022	1,24	38,2	24	0	72,5	45,4	-
17.08.2022	1,21	37,5	24	0	72,6	45,4	-
18.08.2022	1,17	36,4	24	0	72,7	45,7	-
19.08.2022	1,13	35,1	24	0	72,9	45,7	-
20.08.2022	1,11	35	24	0	72,6	46	-
21.08.2022	1,18	36,7	24	0	72,6	45,7	-
22.08.2022	1,17	36,9	24	0	72,5	45,7	-
23.08.2022	1,19	36,4	24	0	72,9	45,6	-
Итого:	27,23	831,7	744	0	0	0	0
Гкал	23,418						

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.07.2022	23462,75	834722,1	160849,92
23.08.2022	23489,98	835553,8	161593,91

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.08.2022 13:04:55