

#93019#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель: Мой Дом, ООО, УК
Адрес потребителя: Зеленая 81-85, Калининград
Номер абонента: 2404
Порядковый номер: 1043
Тип теплосчётчика: SKM-01
Заводской номер: 30831
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.07.2024	1,02	38,9	24	0	69,1	47,1	-
25.07.2024	1,12	41,9	24	0	69,1	46,7	-
26.07.2024	1,09	40	24	128	69,4	46,6	-
27.07.2024	1,04	38,5	24	128	69,3	46,6	-
28.07.2024	1,15	41,9	24	0	69,3	46,4	-
29.07.2024	1,06	39,4	24	0	69,2	46,7	-
30.07.2024	1,11	41,6	24	0	69,2	46,5	-
31.07.2024	1,01	37,1	24	0	67,8	46,1	-
01.08.2024	1,08	39,6	24	128	69,3	46,6	-
02.08.2024	1,08	40	24	128	69,4	46,5	-
03.08.2024	1,02	38	24	0	69,3	46,7	-
04.08.2024	1,13	41,3	24	0	69,3	46,4	-
05.08.2024	1,03	40,6	24	0	69,4	46,4	-
06.08.2024	1,12	38,3	24	0	69,6	45,3	-
07.08.2024	1,02	36,4	24	0	69,3	46	-
08.08.2024	1,06	37,5	24	0	69,2	45,8	-
09.08.2024	1,05	36,7	24	0	69,5	45,6	-
10.08.2024	1,02	36,4	24	0	69,2	45,9	-
11.08.2024	1,13	40,9	24	0	68,5	45,6	-
12.08.2024	1,11	38,4	24	0	69,5	45,4	-
13.08.2024	1,09	38,6	24	0	69,2	45,6	-
14.08.2024	1,03	35,9	24	0	69,8	45,9	-
15.08.2024	1,05	36,9	24	0	69,6	45,9	-
16.08.2024	1,02	36,8	24	0	69,2	46,1	-
17.08.2024	0,98	35,9	24	0	69,2	46,4	-
18.08.2024	1,05	37,2	24	0	69,6	46	-
19.08.2024	1,03	38	24	0	68,9	46,3	-
20.08.2024	1,04	37,3	24	0	69,4	46,2	-
21.08.2024	1	34,9	24	0	69,1	45,7	-
22.08.2024	1,06	36	24	0	70,2	45,7	-
23.08.2024	1,03	35,3	24	0	70,3	46	-
Итого:	32,83	1186,2	744	0	0	0	0
Гкал	28,234						

Общее время работы системы, ч: 744
Период нормальной работы системы, ч: 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.07.2024	26013,68	912330,6	178381,87
23.08.2024	26046,51	913516,8	179125,86

Подпись абонента: _____
Представитель теплоснабжения: _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 26.08.2024 14:08:03