

#20615#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель: Мой Дом, ООО, УК
Адрес потребителя: Зеленая 81-85, Калининград
Номер абонента: 2404
Порядковый номер: 1043
Тип теплосчётчика: SKM-01
Заводской номер: 30831
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.08.2021	1,18	44,9	24	0	68	46,1	-
25.08.2021	1,23	46,1	24	0	68,2	45,8	-
26.08.2021	1,15	44,3	24	0	68	46,2	-
27.08.2021	1,21	46,1	23,99	128	68	45,9	-
28.08.2021	1,25	46,6	24	0	68,2	45,8	-
29.08.2021	1,36	51,6	24	0	67,8	45,7	-
30.08.2021	1,23	46,2	24	0	68,2	45,8	-
31.08.2021	1,29	48,4	24	0	68	45,7	-
01.09.2021	1,32	47,8	24	0	68,2	45,4	-
02.09.2021	1,25	45,9	24	0	68,2	45,5	-
03.09.2021	1,19	44,1	24	0	68,3	45,7	-
04.09.2021	1,33	47,9	24	0	68,4	45,2	-
05.09.2021	1,43	51,3	24	0	68,2	45,2	-
06.09.2021	1,29	47,4	24	0	68	45,4	-
07.09.2021	1,24	44,9	24	0	68,6	45,4	-
08.09.2021	1,3	47,9	24	128	68	45,5	-
09.09.2021	1,15	41,6	24	0	67,5	45,2	-
10.09.2021	1,19	46,4	24	0	67,6	45	-
11.09.2021	1,27	44,8	24	0	68,1	44,8	-
12.09.2021	1,36	48,1	23,99	128	67,6	44,7	-
13.09.2021	1,23	44,4	24	0	67,7	44,9	-
14.09.2021	1,25	44,3	24	0	67,9	44,7	-
15.09.2021	1,22	44,4	24	0	67,6	45	-
16.09.2021	1,23	45	24	0	67,5	45	-
17.09.2021	1,33	50,4	24	0	67,5	44,6	-
18.09.2021	1,34	46,1	24	0	68,2	44,2	-
19.09.2021	1,42	57,9	24	0	67,2	44,5	-
20.09.2021	1,3	46,4	24	0	67,6	44,6	-
21.09.2021	1,31	45,9	24	0	68,2	44,5	-
22.09.2021	1,36	46,9	24	0	68,2	44,5	-
23.09.2021	1,36	47,6	24	0	67,8	44,5	-
Итого:	39,57	1451,6	743,98	0	0	0	0
Гкал	34,03						

Общее время работы системы, ч: 744
Период нормальной работы системы, ч: 743,98

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.08.2021	22386,05	802630,2	153239,56
23.09.2021	22425,62	804081,8	153983,54

Подпись абонента: _____
Представитель теплоснабжения: _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.09.2021 7:26:11