

#35565#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель: Мой Дом, ООО, УК
Адрес потребителя: Зеленая 81-85, Калининград
Номер абонента: 2404
Порядковый номер: 1043
Тип теплосчётчика: SKM-01
Заводской номер: 30831
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.08.2023	1,09	42,7	24	0	68,9	47,6	-
25.08.2023	1,05	40,8	24	128	69,2	47,6	-
26.08.2023	1,04	40,9	24	0	69	47,8	-
27.08.2023	1,11	44,2	24	0	68,7	47,6	-
28.08.2023	1,12	42,3	24	0	69,3	47,5	-
29.08.2023	1,1	46,2	24	0	68,8	47,5	-
30.08.2023	1,14	43,3	24	0	69,1	47,2	-
31.08.2023	1,19	47,1	24	128	68,3	47,3	-
01.09.2023	1,18	44,2	24	0	69,2	46,8	-
02.09.2023	1,15	43,9	24	0	69,1	47,1	-
03.09.2023	1,33	50,9	24	0	68,6	47	-
04.09.2023	1,17	44,3	24	0	69,2	47,1	-
05.09.2023	1,22	47,1	24	0	68,6	47,1	-
06.09.2023	1,17	46,1	24	0	68,6	47,4	-
07.09.2023	1,15	43,1	24	0	69,5	47,2	-
08.09.2023	1,15	43,7	24	0	69,2	47,2	-
09.09.2023	1,12	44,3	24	0	68,7	47,5	-
10.09.2023	1,17	49,2	24	0	68,4	47,6	-
11.09.2023	1,12	43,5	24	0	69,1	47,4	-
12.09.2023	1,13	43	24	0	69,2	47,4	-
13.09.2023	1,09	43,3	24	0	68,6	47,7	-
14.09.2023	1,15	45,2	24	0	68,7	47,5	-
15.09.2023	1,11	43	24	0	69	47,3	-
16.09.2023	1,18	44,6	24	0	69,1	47,1	-
17.09.2023	1,21	46,6	24	0	68,8	47,2	-
18.09.2023	1,17	45,5	24	0	68,8	47,3	-
19.09.2023	1,18	45	24	0	69,1	47,3	-
20.09.2023	1,19	44,8	24	0	69,2	47,1	-
21.09.2023	1,19	46,8	24	0	68,6	47,2	-
22.09.2023	1,19	45,2	24	0	69,1	47,1	-
23.09.2023	1,17	43,7	24	0	69,4	47,2	-
Итого:	35,73	1384,5	744	0	0	0	0
Гкал	30,728						

Общее время работы системы, ч: 744
Период нормальной работы системы, ч: 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.08.2023	24811,56	874948,6	170343,74
23.09.2023	24847,29	876333,1	171087,73

Подпись абонента: _____
Представитель теплоснабжения: _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 7:48:26