

# #95343#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель: Мой Дом, ООО, УК  
Адрес потребителя: Зеленая 81-85, Калининград  
Номер абонента: 2404  
Порядковый номер: 1043  
Тип теплосчётчика: SKM-01  
Заводской номер: 30831  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.08.2024	1,05	36,3	24	0	70,3	46	-
25.08.2024	1,03	35,6	24	0	70,3	46,2	-
26.08.2024	0,99	34,4	24	0	70,4	46,3	-
27.08.2024	0,98	45,5	24	128	67,5	45,9	-
28.08.2024	1,03	36,2	24	0	69,5	45,9	-
29.08.2024	0,99	35,2	24	0	69,6	46,1	-
30.08.2024	1,03	34,8	24	0	70,5	45,8	-
31.08.2024	0,99	33,7	24	0	70,7	46	-
01.09.2024	1,15	37,9	24	0	70,7	45,4	-
02.09.2024	1,04	34,3	24	0	71	45,9	-
03.09.2024	1,02	33,8	24	0	71	46	-
04.09.2024	1	35,2	24	0	70,1	46,2	-
05.09.2024	1	33,2	24	0	71,4	46,1	-
06.09.2024	1	34,8	24	0	70,4	46,3	-
07.09.2024	0,96	34,8	24	128	69,8	46,6	-
08.09.2024	1,05	35,2	24	0	71	46,2	-
09.09.2024	1,06	36,7	24	0	70,5	46,3	-
10.09.2024	1,06	38,8	24	0	69,3	46,5	-
11.09.2024	1,07	36,4	24	0	70,7	46	-
12.09.2024	1,13	39,9	24	0	69,7	46,1	-
13.09.2024	1,08	40	24	0	69	46,5	-
14.09.2024	1,11	40,5	24	0	69,3	46,4	-
15.09.2024	1,2	42,7	24	0	69,5	46,1	-
16.09.2024	1,11	39,2	24	128	70	46,3	-
17.09.2024	1,07	34,3	24	0	72,2	46,1	-
18.09.2024	1,11	36	24	0	71,8	45,9	-
19.09.2024	1,09	35,6	24	0	71,9	45,9	-
20.09.2024	1,07	34,8	24	0	71,7	45,9	-
21.09.2024	1,07	34,8	24	0	71,7	46,1	-
22.09.2024	1,13	37,1	24	0	71,4	46	-
23.09.2024	1,09	36,1	24	0	71,4	45,9	-
Итого:	32,76	1133,8	744	0	0	0	0
Гкал	28,173						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.08.2024	26046,51	913516,8	179125,86
23.09.2024	26079,27	914650,6	179869,85

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.09.2024 7:59:47