

#148776#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мой Дом, ООО, УК

Зеленая 81-85, Калининград

2404

1043

SKM-01

30831

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.08.2025	1,28	43,4	24	0	69,4	45	-
25.08.2025	1,31	44,3	24	0	69,4	44,8	-
26.08.2025	1,22	44,4	24	0	68,4	45,4	-
27.08.2025	1,27	52,9	24	0	65,9	45,8	-
28.08.2025	1,26	52,8	24	128	65,8	45,9	-
29.08.2025	1,24	51,8	24	0	66	46	-
30.08.2025	1,21	52,1	23,99	128	65,7	46,2	-
31.08.2025	1,38	58,1	24	0	65,6	46	-
01.09.2025	1,25	53,2	24	0	65,8	46,3	-
02.09.2025	1,25	53,4	24	0	65,8	46,4	-
03.09.2025	1,23	53,3	24	0	65,7	46,6	-
04.09.2025	1,2	52,8	24	0	65,7	46,6	-
05.09.2025	1,23	52,9	24	0	66	46,8	-
06.09.2025	1,18	52,2	24	0	65,8	46,9	-
07.09.2025	1,24	53,9	24	0	65,9	46,9	-
08.09.2025	1,23	53,7	24	0	66	46,8	-
09.09.2025	1,21	53,5	24	0	65,8	47	-
10.09.2025	1,18	52,3	24	0	65,8	47	-
11.09.2025	1,19	52,7	24	0	65,9	47	-
12.09.2025	1,18	52,4	24	0	66	47,1	-
13.09.2025	1,17	52,9	24	0	65,8	47,2	-
14.09.2025	1,25	56,1	24	0	65,8	47,2	-
15.09.2025	1,23	54,7	24	0	66	47,1	-
16.09.2025	1,18	53,6	24	0	65,9	47,4	-
17.09.2025	1,15	52,8	24	0	65,7	47,4	-
18.09.2025	1,22	55,9	23,99	128	65,6	47,2	-
19.09.2025	1,2	54,4	24	0	65,8	47,2	-
20.09.2025	1,2	53	24	0	66	47	-
21.09.2025	1,3	57,5	24	0	65,8	47	-
22.09.2025	1,23	55,4	24	0	65,8	47	-
23.09.2025	1,26	55	24	0	66	46,9	-
Итого:	38,13	1637,4	743,98	0	0	0	0
Гкал	32,792						

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

743,98

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.08.2025	27194,01	952285,9	187533,53
23.09.2025	27232,14	953923,3	188277,51

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.09.2025 12:14:56