

# #64326#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2023 по 23.12.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Мой Дом, ООО, УК  
Зеленая 81-85, Калининград  
2404  
1043  
SKM-01  
30831  
1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.11.2023	5,63	163,9	24	0	75,1	45,6	3,5
25.11.2023	6,14	163,2	24	0	78,7	46,5	-0,2
26.11.2023	6,48	164,9	24	0	81,2	47,4	-2,4
27.11.2023	6,74	168,8	24	0	83,2	49	-7,5
28.11.2023	6,95	179,2	24	0	84	50,6	-7,3
29.11.2023	7,11	182,7	24	0	84,3	50,8	-6,5
30.11.2023	6,65	165	24	0	83,3	48,7	-5,4
01.12.2023	6,36	160,9	24	0	81	47,2	-
02.12.2023	6,22	161	24	0	79,8	46,7	-
03.12.2023	6,32	165,9	24	0	79,3	46,5	-
04.12.2023	6,35	169,5	24	0	79,2	47,1	-
05.12.2023	6,61	165,1	24	0	82,3	48	-
06.12.2023	7,32	184,8	24	0	84,9	50,9	-
07.12.2023	6,55	157,7	24	0	83	47,4	-
08.12.2023	7,15	174,1	24	0	84,4	49,2	-
09.12.2023	7,04	169,9	24	0	84,3	48,8	-
10.12.2023	6,66	165,8	24	0	81	46,6	-
11.12.2023	6,26	166,1	24	0	78,2	46	-
12.12.2023	5,82	161,9	24	0	76,2	45,4	-
13.12.2023	6,04	163,4	24	0	77,3	45,6	-
14.12.2023	6,26	163,2	24	0	80	47,1	-
15.12.2023	6	164,2	24	0	77,3	45,9	-
16.12.2023	5,46	170,1	24	0	72,1	44,6	-
17.12.2023	5,36	172	24	0	70,4	42,7	-
18.12.2023	5,06	160,7	24	0	70,2	43,2	-
19.12.2023	5,1	165,1	24	0	70,2	43,7	-
20.12.2023	5,5	178,4	24	0	71,2	44,8	-
21.12.2023	5,52	166,6	24	0	73,3	45	-
22.12.2023	5,84	167,8	24	0	75,8	46	-
23.12.2023	6,11	168,6	24	0	78	47	-
Итого:	186,61	5030,5	720	0	0	0	0
Гкал	160,483						

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.11.2023	25068,82	883412,8	172549,98
23.12.2023	25255,43	888443,3	173269,98

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.12.2023 14:48:59