

#67893#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2023 по 23.01.2024

Потребитель: Мой Дом, ООО, УК
Адрес потребителя: Зеленая 81-85, Калининград
Номер абонента: 2404
Порядковый номер: 1043
Тип теплосчётчика: SKM-01
Заводской номер: 30831
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 24.12.2023 | 6,12 | 166 | 24 | 0 | 78 | 46,4 | - |
| 25.12.2023 | 5,21 | 151,5 | 24 | 0 | 73,1 | 43,5 | - |
| 26.12.2023 | 5,42 | 167,8 | 24 | 0 | 72,4 | 44,7 | - |
| 27.12.2023 | 5,67 | 174,4 | 24 | 0 | 73,5 | 45,6 | - |
| 28.12.2023 | 5,6 | 160,7 | 24 | 0 | 74,6 | 44,7 | - |
| 29.12.2023 | 5,15 | 161,4 | 24 | 0 | 70,8 | 43,5 | - |
| 30.12.2023 | 5,56 | 184 | 24 | 0 | 70,2 | 44,3 | - |
| 31.12.2023 | 5,97 | 182,5 | 24 | 0 | 72,8 | 44,8 | - |
| 01.01.2024 | 5,8 | 163,2 | 24 | 0 | 77,3 | 46,9 | - |
| 02.01.2024 | 6,64 | 172,9 | 24 | 0 | 82,5 | 49,6 | - |
| 03.01.2024 | 7,52 | 202,7 | 24 | 0 | 85,2 | 53 | - |
| 04.01.2024 | 7,86 | 201,9 | 24 | 0 | 87,5 | 54,1 | - |
| 05.01.2024 | 6,75 | 160,3 | 24 | 0 | 84,3 | 48,3 | - |
| 06.01.2024 | 7,01 | 167,4 | 24 | 0 | 84,7 | 48,8 | - |
| 07.01.2024 | 9,55 | 298,7 | 24 | 0 | 88,9 | 60,9 | - |
| 08.01.2024 | 9,74 | 354,9 | 24 | 0 | 85,1 | 61,5 | - |
| 09.01.2024 | 7,33 | 180,5 | 24 | 0 | 85,1 | 49,6 | - |
| 10.01.2024 | 6,31 | 166,2 | 24 | 0 | 78,5 | 45,4 | - |
| 11.01.2024 | 6,25 | 168,7 | 24 | 0 | 77,6 | 45,6 | - |
| 12.01.2024 | 6,54 | 182,2 | 23,99 | 128 | 78,2 | 47,2 | - |
| 13.01.2024 | 6,65 | 175,7 | 24 | 0 | 79,4 | 46,9 | - |
| 14.01.2024 | 6,42 | 164,7 | 24 | 0 | 78,6 | 45,2 | - |
| 15.01.2024 | 6,24 | 168,6 | 24 | 0 | 78,1 | 46,4 | - |
| 16.01.2024 | 7,33 | 204,7 | 24 | 0 | 81,1 | 50,4 | - |
| 17.01.2024 | 7,51 | 211,5 | 24 | 0 | 82,7 | 51,9 | - |
| 18.01.2024 | 6,58 | 176,4 | 23,96 | 128 | 79,2 | 47,3 | - |
| 19.01.2024 | 6,56 | 183,3 | 24 | 0 | 78,8 | 48 | - |
| 20.01.2024 | 6,31 | 168,2 | 24 | 0 | 78,5 | 46,4 | - |
| 21.01.2024 | 6,51 | 174,9 | 24 | 0 | 78,2 | 46,4 | - |
| 22.01.2024 | 5,88 | 170,7 | 24 | 0 | 74,7 | 45,1 | - |
| 23.01.2024 | 5,56 | 177,6 | 24 | 0 | 71,6 | 44,5 | - |
| Итого: | 203,55 | 5744,2 | 743,95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 175,052 | | | | | | |

Общее время работы системы, ч: 744
Период нормальной работы системы, ч: 743,95

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч |
|------------|-----------|----------|-----------|
| 23.12.2023 | 25255,43 | 888443,3 | 173269,98 |
| 23.01.2024 | 25458,98 | 894187,5 | 174013,94 |

Подпись абонента: _____
Представитель теплоснабжения: _____

| |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ |
| 24.01.2024 7:48:47 |