

# #297187#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель: Мой Дом, ООО, УК  
Адрес потребителя: Бульвар Ф. Лефорта 22, Калининград  
Номер абонента: 2404  
Порядковый номер: 1415  
Тип теплосчётчика: SKM-01  
Заводской номер: 31811  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т  | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|---------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 19.03.2026 | 3,719     | 169,62  | 24       | 0      | 71,9   | 53,6   | -           |
| 20.03.2026 | 3,795     | 195,94  | 24       | 0      | 71,3   | 54,6   | -           |
| 21.03.2026 | 3,814     | 193,44  | 24       | 0      | 72     | 54,6   | -           |
| 22.03.2026 | 3,796     | 191,92  | 24       | 0      | 70,7   | 53,2   | -           |
| 23.03.2026 | 3,27      | 144,04  | 24       | 0      | 70,1   | 49,7   | -           |
| 24.03.2026 | 3,111     | 122,26  | 24       | 0      | 70     | 47,7   | -           |
| 25.03.2026 | 2,888     | 97,84   | 24       | 0      | 69,9   | 44,2   | -           |
| 26.03.2026 | 3,311     | 133,93  | 24       | 0      | 70,2   | 48,8   | -           |
| 27.03.2026 | 3,549     | 164,66  | 24       | 0      | 70,8   | 52,2   | -           |
| 28.03.2026 | 3,681     | 149,53  | 24       | 0      | 72,8   | 51,5   | -           |
| 29.03.2026 | 3,546     | 142,91  | 24       | 0      | 71,1   | 49,5   | -           |
| 30.03.2026 | 3,374     | 138,59  | 24       | 0      | 71,1   | 50     | -           |
| 31.03.2026 | 3,531     | 164,55  | 24       | 0      | 71,2   | 52,4   | -           |
| 01.04.2026 | 3,688     | 174,45  | 24       | 0      | 72,3   | 53,7   | -           |
| 02.04.2026 | 3,659     | 153,25  | 24       | 0      | 73,4   | 52,6   | -           |
| 03.04.2026 | 3,578     | 150,26  | 24       | 0      | 73     | 52,2   | -           |
| 04.04.2026 | 3,608     | 152,3   | 24       | 0      | 72     | 51,4   | -           |
| 05.04.2026 | 3,445     | 143,32  | 24       | 0      | 71,2   | 49,4   | -           |
| 06.04.2026 | 3,345     | 134,47  | 24       | 0      | 71,2   | 49,8   | -           |
| 07.04.2026 | 3,641     | 175,58  | 24       | 0      | 71,3   | 53,2   | -           |
| 08.04.2026 | 3,854     | 223,63  | 24       | 0      | 71,6   | 56,8   | -           |
| 09.04.2026 | 3,745     | 188,75  | 24       | 0      | 72,4   | 55     | -           |
| 10.04.2026 | 3,728     | 183,06  | 24       | 0      | 72,2   | 54,5   | -           |
| 11.04.2026 | 3,632     | 172,96  | 24       | 0      | 71,2   | 53     | -           |
| 12.04.2026 | 3,331     | 146,54  | 24       | 0      | 70,1   | 49     | -           |
| 13.04.2026 | 3,062     | 119,95  | 24       | 0      | 70,1   | 47,7   | -           |
| 14.04.2026 | 2,901     | 105,09  | 24       | 0      | 70     | 45,8   | -           |
| 15.04.2026 | 2,828     | 112,69  | 23,89    | 128    | 69     | 46     | -           |
| 16.04.2026 | 3,289     | 144,28  | 24       | 0      | 70,1   | 50,1   | -           |
| 17.04.2026 | 3,44      | 167,46  | 24       | 0      | 70,4   | 52,3   | -           |
| 18.04.2026 | 3,175     | 133,8   | 24       | 0      | 70,1   | 48,6   | -           |
| Итого:     | 107,334   | 4791,07 | 743,89   | 0      | 0      | 0      | 0           |
| Гкал       | 92,307    |         |          |        |        |        |             |

Общее время работы системы, ч: 744  
Период нормальной работы системы, ч: 743,89

### Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т    | dTNar, ч  |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 18.03.2026 | 17841,783 | 693508,25 | 180834,86 |
| 18.04.2026 | 17949,117 | 698299,32 | 181578,75 |

Подпись абонента: \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения: \_\_\_\_\_

|                           |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ             |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ              |
| 20.04.2026 7:29:18        |