

#126667#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мой Дом, ООО, УК

Бульвар Ф. Лефорта 22, Калининград

2404

1415

SKM-01

31811

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.03.2025	2,876	138,89	24	0	70	52,2	5,5
25.03.2025	2,806	136,13	24	0	70,1	52,3	4,4
26.03.2025	2,786	131,69	24	0	70	51,9	6,9
27.03.2025	2,786	132,34	24	0	70,4	52,3	5,7
28.03.2025	2,526	123,93	24	0	69,9	52,4	8,9
29.03.2025	2,386	117,47	24	0	70	52,5	9,9
30.03.2025	2,633	123,56	24	0	69,8	51,6	6,8
31.03.2025	2,797	130,57	24	0	70,2	51,8	5,9
01.04.2025	2,896	141,56	24	0	70	52,4	-
02.04.2025	2,742	134,21	24	0	70,1	52,5	-
03.04.2025	2,374	120,56	24	0	70	53	-
04.04.2025	2,479	121,7	24	0	70	52,7	-
05.04.2025	3,217	152,01	24	0	72,8	54,5	-
06.04.2025	3,596	155,21	24	0	75,3	55,3	-
07.04.2025	3,213	146,58	24	0	74,3	55,5	-
08.04.2025	3,192	150,59	24	0	72,3	54,1	-
09.04.2025	3,124	150,44	24	0	72,1	54,3	-
10.04.2025	3,355	161,64	24	0	72,8	54,9	-
11.04.2025	3,05	150,85	24	0	71	53,6	-
12.04.2025	2,744	137,66	24	0	70	52,8	-
13.04.2025	2,225	118	24	0	69,9	53,7	-
14.04.2025	1,865	105,27	24	0	69,9	54,7	-
15.04.2025	1,675	94,07	24	0	69,5	54,5	-
16.04.2025	1,528	78,01	24	0	69,4	50,7	-
17.04.2025	0,872	31,12	24	0	68,4	44,8	-
18.04.2025	0,786	29,95	24	0	68	45,8	-
19.04.2025	0,884	30,93	24	0	68,1	44,1	-
20.04.2025	0,878	31,19	23,99	128	68,2	44,6	-
21.04.2025	0,812	31,87	24	0	68,3	46,6	-
22.04.2025	0,894	32,82	24	0	68,2	45	-
23.04.2025	0,87	32,55	24	0	68,4	45,7	-
Итого:	70,867	3373,37	743,99	0	0	0	0
Гкал	60,945						

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

743,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.03.2025	17050,521	661133,63	172895,69
23.04.2025	17121,388	664507	173639,68

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:17:24