

#20574#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель Мой Дом, ООО, УК
Адрес потребителя Бульвар Ф. Лефорта 22, Калининград
Номер абонента 2404
Порядковый номер 1415
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31811
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.04.2023	0,908	35,45	24	0	67,6	45,8	-
25.04.2023	0,901	34,39	24	0	67,9	45,8	-
26.04.2023	0,915	37,16	24	0	67,5	46,4	-
27.04.2023	0,965	37,12	24	0	67,5	45,6	-
28.04.2023	0,937	36,49	24	0	67,7	45,8	-
29.04.2023	0,997	38,16	24	0	67,3	45	-
30.04.2023	0,946	37,22	24	0	67,3	45,8	-
01.05.2023	1,014	38,82	24	0	67,4	45,3	-
02.05.2023	0,915	36,91	24	0	67,6	46,4	-
03.05.2023	0,945	37,28	24	0	67,3	45,9	-
04.05.2023	0,922	37,23	24	0	67,2	46,3	-
05.05.2023	0,94	38,11	24	0	67,2	46,3	-
06.05.2023	0,968	37,69	24	0	67,7	45,7	-
07.05.2023	0,997	36,81	24	0	67,8	44,9	-
08.05.2023	0,941	36,97	24	0	67,1	45,7	-
09.05.2023	0,971	37,15	24	0	67,3	45,1	-
10.05.2023	0,885	35,59	24	0	67,5	46,3	-
11.05.2023	0,894	35,04	24	0	67,6	46,1	-
12.05.2023	0,921	35,85	24	0	67,1	45,5	-
13.05.2023	0,868	34,7	24	0	67,2	45,8	-
14.05.2023	0,936	34,19	24	128	67,4	44,5	-
15.05.2023	0,843	33,24	24	0	67,5	46,2	-
16.05.2023	0,865	35,72	24	0	67,2	46,8	-
17.05.2023	0,885	36,45	24	0	67,3	46,7	-
18.05.2023	0,896	36,05	24	0	67,5	46,4	-
19.05.2023	0,876	36,26	24	0	67,3	46,9	-
20.05.2023	0,917	36,82	24	0	67,2	46,1	-
21.05.2023	0,92	35,92	24	0	67,4	45,8	-
22.05.2023	0,846	33,66	24	0	67,5	46,1	-
23.05.2023	0,725	31,73	24	0	67,2	47,8	-
Итого:	27,459	1084,18	720	0	0	0	0
Гкал	23,615						

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.04.2023	15622,394	598185,28	156802,22
23.05.2023	15649,853	599269,46	157522,21

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2023 12:44:08