

#131042#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мой Дом, ООО, УК

Бульвар Ф. Лефорта 22, Калининград

2404

1415

SKM-01

31811

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.04.2025	0,859	32,88	23,99	128	68,2	45,9	-
25.04.2025	0,875	32,88	24	0	68,4	45,7	-
26.04.2025	0,914	33,82	24	0	68,4	45,4	-
27.04.2025	0,954	33,99	24	0	68,4	44,6	-
28.04.2025	0,908	32,84	24	0	68,4	45	-
29.04.2025	0,91	33,53	24	0	68,4	45,4	-
30.04.2025	0,882	32,8	24	0	68,4	45,5	-
01.05.2025	0,925	32,82	24	0	68,5	44,7	-
02.05.2025	0,892	32,02	24	0	68,4	44,8	-
03.05.2025	0,864	35,28	23,15	128	67,9	46	-
04.05.2025	0,93	33,44	24	0	68,3	44,6	-
05.05.2025	0,956	33,63	24	0	68,7	44,6	-
06.05.2025	0,933	33,05	24	0	68,5	44,6	-
07.05.2025	0,883	33,18	24	0	68,4	45,6	-
08.05.2025	0,947	33,64	24	0	68,5	44,7	-
09.05.2025	0,945	34,03	24	0	68,4	44,9	-
10.05.2025	0,925	33,5	24	0	68,6	45	-
11.05.2025	0,989	33,36	24	0	68,4	43,5	-
12.05.2025	0,892	33,43	24	0	68,2	45,6	-
13.05.2025	0,926	33,7	24	0	68,3	45,1	-
14.05.2025	0,929	33,07	24	0	68,6	45	-
15.05.2025	0,919	33,54	24	0	68,3	45	-
16.05.2025	0,902	33,01	24	0	68,4	45,1	-
17.05.2025	0,97	33,51	24	0	68,5	44	-
18.05.2025	1,033	33,76	24	0	68,6	43,1	-
19.05.2025	0,922	32,33	24	0	68,6	44,5	-
20.05.2025	0,83	30,15	24	0	68,3	44,5	-
21.05.2025	0,844	30,19	24	0	68,3	44,2	-
22.05.2025	0,881	33,9	24	0	68,4	45,1	-
23.05.2025	0,88	32,62	24	0	68,1	45,2	-
Итого:	27,419	993,9	719,14	0	0	0	0
Гкал	23,58						

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч719,14

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.04.2025	17121,388	664507	173639,68
23.05.2025	17148,807	665500,9	174358,82

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:33:35