

#20559#

Отчёт по теплопотреблению за период с 26.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель: Мой Дом, ООО, УК
Адрес потребителя: Бульвар Ф. Лефорта 22, Калининград
Номер абонента: 2404
Порядковый номер: 1415
Тип теплосчётчика: SKM-01
Заводской номер: 31811
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
27.04.2022	0,923	30,13	24	128	70,7	45	-
28.04.2022	0,967	30,59	23,99	128	70,7	44,6	-
29.04.2022	0,95	30,53	24	0	70,8	44,7	-
30.04.2022	0,987	30,83	24	0	70,8	43,7	-
01.05.2022	0,958	30,38	24	0	70,7	44	-
02.05.2022	1,011	31,56	24	0	70,4	43,6	-
03.05.2022	1,05	31,71	24	0	70,6	43	-
04.05.2022	1,015	31,09	24	0	70,9	43,7	-
05.05.2022	0,99	31,32	24	0	70,6	44,2	-
06.05.2022	0,952	30,28	24	0	70,7	44,3	-
07.05.2022	1,005	30,57	24	0	70,8	43,1	-
08.05.2022	0,994	30,58	24	0	70,7	43,3	-
09.05.2022	0,999	30,85	24	0	70,8	43,6	-
10.05.2022	0,977	29,99	24	0	70,9	43,4	-
11.05.2022	0,876	30,17	24	0	70,1	45,7	-
12.05.2022	0,911	31,46	24	0	69,6	45,4	-
13.05.2022	0,906	31,12	24	0	69,7	45,2	-
14.05.2022	0,985	32,32	24	0	69,6	44	-
15.05.2022	1,018	32,42	24	0	69,8	43,5	-
16.05.2022	0,89	31,22	24	0	69,6	45,5	-
17.05.2022	0,941	31,65	24	0	69,8	44,9	-
18.05.2022	0,957	32,22	24	128	69,8	44,8	-
19.05.2022	0,904	30,93	24	0	69,8	45,2	-
20.05.2022	0,833	31,95	24	0	69,5	46,2	-
21.05.2022	0,911	31,15	24	0	69,7	45	-
22.05.2022	0,996	31,96	24	0	70	44	-
23.05.2022	0,89	32,72	24	0	69,5	45,7	-
Итого:	25,796	841,7	647,99	0	0	0	0
Гкал	22,184						

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 647,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
26.04.2022	14813,468	561658,66	148126,43
23.05.2022	14839,264	562500,36	148774,42

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2022 7:40:32