

#20577#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель: Мой Дом, ООО, УК
Адрес потребителя: Бульвар Ф. Лефорта 22, Калининград
Номер абонента: 2404
Порядковый номер: 1415
Тип теплосчётчика: SKM-01
Заводской номер: 31811
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.05.2021	0,87	36,24	24	0	67	46,8	16
25.05.2021	0,818	34,4	24	0	66,9	46,4	-
26.05.2021	0,855	35,66	24	0	67	46,7	-
27.05.2021	0,864	36,63	24	128	66,8	46,8	-
28.05.2021	0,866	36,77	24	0	66,8	46,8	11
29.05.2021	0,889	35,91	24	0	67,2	46,1	12,3
30.05.2021	0,958	37,28	24	0	67,3	45,7	-
31.05.2021	0,834	36,51	24	0	67	47,7	16
01.06.2021	0,835	37,06	24	0	66,7	47,4	-
02.06.2021	0,852	36,36	24	0	67	47,2	-
03.06.2021	0,816	35,45	24	0	66,9	47,4	15
04.06.2021	0,812	34,84	24	0	66,7	47,1	-
05.06.2021	0,784	35,16	24	0	66,5	47,2	13,4
06.06.2021	0,873	34,36	24	0	66,8	45,5	22
07.06.2021	0,77	34,76	24	0	66,6	47,8	-
08.06.2021	0,779	42,57	24	0	65,9	47,1	18,8
09.06.2021	0,774	33,98	24	0	66,6	47,4	21
10.06.2021	0,78	33,2	24	0	66,9	47,1	-
11.06.2021	0,765	32,61	24	0	67,3	47,5	-
12.06.2021	0,77	34,17	24	0	66,6	47,4	-
13.06.2021	0,821	34,72	24	0	66,9	46,7	-
14.06.2021	0,807	34,86	24	0	66,9	47,4	-
15.06.2021	0,727	34,71	24	0	66,8	49	-
16.06.2021	0,808	35,33	24	0	67,1	47,7	-
17.06.2021	0,743	33,24	24	0	66,8	47,8	-
18.06.2021	0,693	31,26	24	0	66,7	48	-
19.06.2021	0,653	30,16	24	0	66,4	46,5	-
20.06.2021	0,719	31,76	24	128	66,6	47,1	-
21.06.2021	0,662	30,07	24	128	66,8	48,1	-
22.06.2021	0,644	29,47	24	0	66,6	48,2	-
23.06.2021	0,623	29,75	24	128	66,7	49	-
Итого:	24,464	1069,25	744	0	0	0	0
Гкал	21,039						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.05.2021	14084,187	538048,27	141072,22
23.06.2021	14108,651	539117,52	141816,21

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24.06.2021 7:57:14