

#20560#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель	Мой Дом, ООО, УК
Адрес потребителя	Бульвар Ф. Лефорта 22, Калининград
Номер абонента	2404
Порядковый номер	1415
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	31811
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.05.2022	0,88	31,42	24	0	69,2	45,7	-
25.05.2022	0,888	31,88	23,99	128	69	45,6	-
26.05.2022	0,941	32,22	24	0	69,2	44,9	-
27.05.2022	0,895	32,16	24	0	69	45,5	-
28.05.2022	0,923	33,01	24	0	68,8	45,2	-
29.05.2022	0,962	33,48	24	0	68,8	44,7	-
30.05.2022	0,955	32,73	24	0	69,1	44,7	-
31.05.2022	0,93	32,13	24	128	69,1	44,8	-
01.06.2022	0,891	32,92	24	0	68,8	46,2	-
02.06.2022	0,927	32,94	24	0	68,9	45,6	-
03.06.2022	0,887	32,75	24	0	68,6	45,8	-
04.06.2022	0,908	31,86	24	0	69,1	45,1	-
05.06.2022	1,135	39,81	24	0	69,1	42,6	-
06.06.2022	0,844	30,47	24	0	68,7	45,5	-
07.06.2022	0,816	28,84	23,18	128	68,8	45	-
08.06.2022	0,832	29,51	24	0	69	45,3	-
09.06.2022	0,831	29,78	24	0	68,8	45,3	-
10.06.2022	0,803	29,68	24	0	68,8	46	-
11.06.2022	0,851	29,99	24	0	69	45,1	-
12.06.2022	0,782	29,08	24	0	68,9	46	-
13.06.2022	0,825	29,93	24	0	68,8	45,5	-
14.06.2022	0,863	30,44	24	0	68,9	45,1	-
15.06.2022	0,806	30,25	24	0	68,6	46,1	-
16.06.2022	0,803	29,66	24	0	68,9	46	-
17.06.2022	0,812	29,87	24	0	68,8	45,9	-
18.06.2022	0,793	29,39	24	0	68,9	46	-
19.06.2022	0,846	30,41	24	0	68,5	45	-
20.06.2022	0,855	30,12	24	0	69	45,2	-
21.06.2022	0,827	30,27	24	128	68,9	45,8	-
22.06.2022	0,791	29,48	24	0	69	46,4	-
23.06.2022	0,8	29,58	24	0	69	46,2	-
Итого:	26,902	966,06	743,17	0	0	0	0
Гкал	23,136						

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	743,17

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.05.2022	14839,264	562500,36	148774,42
23.06.2022	14866,166	563466,42	149517,59

Подпись абонента	_____
Представитель теплоснабжения	_____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.06.2022 8:03:20