

#20573#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель Мой Дом, ООО, УК
Адрес потребителя Бульвар Ф. Лефорта 22, Калининград
Номер абонента 2404
Порядковый номер 1415
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31811
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.05.2023	0,761	31,92	24	0	67	46,9	-
25.05.2023	0,796	33,19	24	0	67,2	47	-
26.05.2023	0,827	33,52	24	0	67,5	46,8	-
27.05.2023	0,82	34,17	24	0	67,5	47,1	-
28.05.2023	0,855	34,63	24	0	67,4	46,4	-
29.05.2023	0,784	34,1	24	0	67,2	47,7	-
30.05.2023	0,808	34,49	24	0	67,4	47,5	-
31.05.2023	0,825	34,36	24	0	67,3	47	-
01.06.2023	0,801	34,46	24	0	67,1	47,3	-
02.06.2023	0,817	34,92	24	0	67,4	47,5	-
03.06.2023	0,842	35,48	24	0	67,6	47,2	-
04.06.2023	0,867	35,11	24	0	67,5	46,6	-
05.06.2023	0,822	34,65	24	0	67,2	47	-
06.06.2023	0,793	33,26	24	0	67,5	47,2	-
07.06.2023	0,755	31,39	24	0	67,5	47,1	-
08.06.2023	0,736	31,98	24	0	67,1	47,5	-
09.06.2023	0,73	31,84	24	128	67	47,6	-
10.06.2023	0,743	32,11	24	0	67	47,3	-
11.06.2023	0,734	30,67	24	128	67,7	47,4	-
12.06.2023	0,731	31,79	24	0	67,2	47,7	-
13.06.2023	0,765	32,94	24	0	67	47,4	-
14.06.2023	0,761	31,46	24	0	67,9	46,6	-
15.06.2023	0,729	29,74	24	0	68,5	47,6	-
16.06.2023	0,745	29,06	24	0	68,5	46,6	-
17.06.2023	0,755	29,39	24	0	68,6	46,7	-
18.06.2023	0,783	29,42	24	0	68,6	46,1	-
19.06.2023	0,738	29,26	24	0	68,6	47,1	-
20.06.2023	0,738	28,66	24	0	68,8	46,9	-
21.06.2023	0,731	28,38	24	0	68,7	46,7	-
22.06.2023	0,698	28,15	24	0	68,7	47,6	-
23.06.2023	0,724	28,41	24	0	68,8	47	-
Итого:	24,014	992,91	744	0	0	0	0
Гкал	20,652						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.05.2023	15649,853	599269,46	157522,21
23.06.2023	15673,867	600262,37	158266,21

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 7:53:24