

#88502#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель Мой Дом, ООО, УК
Адрес потребителя Бульвар Ф. Лефорта 22, Калининград
Номер абонента 2404
Порядковый номер 1415
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31811
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.05.2024	0,687	27,75	24	0	67,9	46,9	-
25.05.2024	0,701	28,24	24	0	67,7	46,6	-
26.05.2024	0,732	28,58	24	0	67,8	46,1	-
27.05.2024	0,657	27,84	24	0	67,5	47,5	-
28.05.2024	0,652	27,64	24	0	67,4	47,4	-
29.05.2024	0,68	27,68	24	0	67,8	47,1	-
30.05.2024	0,704	28,36	24	0	67,8	46,7	-
31.05.2024	0,664	27,78	24	128	67,8	47,4	-
01.06.2024	0,699	27,95	24	0	67,9	46,6	-
02.06.2024	0,73	28,18	24	0	68	46	-
03.06.2024	0,687	28,07	24	0	68	47,2	-
04.06.2024	0,685	28,44	24	128	67,7	47,2	-
05.06.2024	0,68	27,57	24	0	68,2	46,9	-
06.06.2024	0,697	28,73	24	0	67,8	47,2	-
07.06.2024	0,698	29,31	24	128	67,7	46,9	-
08.06.2024	0,685	29,02	24	0	67,6	47,5	-
09.06.2024	0,743	28,6	24	0	68,1	46	-
10.06.2024	0,714	28,62	24	0	68,1	46,8	-
11.06.2024	0,758	30,22	24	0	67,8	46,4	-
12.06.2024	0,758	29,95	24	0	67,9	46,4	-
13.06.2024	0,723	30,09	24	0	67,6	47	-
14.06.2024	0,719	28,88	24	128	67,8	46,6	-
15.06.2024	0,755	29,25	24	0	67,8	46	-
16.06.2024	0,765	29,5	24	0	67,7	45,9	-
17.06.2024	0,738	28,74	24	0	67,8	46,1	-
18.06.2024	0,683	27,87	24	0	67,7	46,8	-
19.06.2024	0,671	27,93	23,99	128	67,9	47,4	-
20.06.2024	0,726	29,19	24	0	67,8	46,7	-
21.06.2024	0,695	28,56	24	0	67,9	47,1	-
22.06.2024	0,714	28,24	24	0	68	46,6	-
23.06.2024	0,784	29,99	24	0	67,9	45,9	-
Итого:	21,984	886,77	743,99	0	0	0	0
Гкал	18,906						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.05.2024	16405,324	633212,63	165609,17
23.06.2024	16427,308	634099,4	166353,15

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.06.2024 8:48:49