

# #20575#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 13.07.2021

Потребитель: Мой Дом, ООО, УК  
Адрес потребителя: Бульвар Ф. Лефорта 22, Калининград  
Номер абонента: 2404  
Порядковый номер: 1415  
Тип теплосчётчика: SKM-01  
Заводской номер: 31811  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.06.2021	0,672	31,39	24	0	66,5	48,3	-
25.06.2021	0,655	30,93	24	0	66,9	48,8	-
26.06.2021	0,673	30,57	24	0	67,1	48,3	-
27.06.2021	0,726	32,34	24	0	66,8	47,9	-
28.06.2021	0,698	33,84	24	128	66,3	48,3	-
29.06.2021	0,667	31,79	23,99	128	66,5	48,6	-
30.06.2021	0,676	31,54	24	0	66,9	48,8	-
01.07.2021	0,702	31,43	24	0	67	48,2	-
02.07.2021	0,638	30,44	24	0	66,9	49	-
03.07.2021	0,72	32,11	24	0	66,6	47,5	-
04.07.2021	0,674	30,68	24	0	66,6	48	-
05.07.2021	0,636	29,96	24	0	66,8	48,7	-
06.07.2021	0,649	29,94	24	0	66,8	48,4	-
07.07.2021	0,604	29,12	24	0	66,6	49	-
08.07.2021	0,628	29,41	24	128	66,9	48,7	-
09.07.2021	0,643	30,4	24	0	66,8	49	-
10.07.2021	0,663	31,14	24	0	66,6	48,4	-
11.07.2021	0,675	31,83	24	0	66,4	48,4	-
12.07.2021	0,674	30,71	24	0	66,7	48	-
13.07.2021	0,612	29,85	24	0	66,5	49	-
Итого:	13,285	619,42	479,99	0	0	0	0
Гкал	11,425						

Общее время работы системы, ч: 480  
Период нормальной работы системы, ч: 479,99

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.06.2021	14108,651	539117,52	141816,21
13.07.2021	14121,936	539736,94	142296,19

Подпись абонента: \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения: \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 15.07.2021 8:04:24
--