

#20576#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель Мой Дом, ООО, УК
Адрес потребителя Бульвар Ф. Лефорта 22, Калининград
Номер абонента 2404
Порядковый номер 1415
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31811
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.06.2021	0,672	31,39	24	0	66,5	48,3	-
25.06.2021	0,655	30,93	24	0	66,9	48,8	-
26.06.2021	0,673	30,57	24	0	67,1	48,3	-
27.06.2021	0,726	32,34	24	0	66,8	47,9	-
28.06.2021	0,698	33,84	24	128	66,3	48,3	-
29.06.2021	0,667	31,79	23,99	128	66,5	48,6	-
30.06.2021	0,676	31,54	24	0	66,9	48,8	-
01.07.2021	0,702	31,43	24	0	67	48,2	-
02.07.2021	0,638	30,44	24	0	66,9	49	-
03.07.2021	0,72	32,11	24	0	66,6	47,5	-
04.07.2021	0,674	30,68	24	0	66,6	48	-
05.07.2021	0,636	29,96	24	0	66,8	48,7	-
06.07.2021	0,649	29,94	24	0	66,8	48,4	-
07.07.2021	0,604	29,12	24	0	66,6	49	-
08.07.2021	0,628	29,41	24	128	66,9	48,7	-
09.07.2021	0,643	30,4	24	0	66,8	49	-
10.07.2021	0,663	31,14	24	0	66,6	48,4	-
11.07.2021	0,675	31,83	24	0	66,4	48,4	-
12.07.2021	0,674	30,71	24	0	66,7	48	-
13.07.2021	0,612	29,85	24	0	66,5	49	-
14.07.2021	0,577	65,71	24	0	63,4	49,9	-
15.07.2021	0,217	24,92	24	0	45,5	43,4	-
16.07.2021	0,427	21,24	24	0	47,5	38,8	-
17.07.2021	0,599	38,74	24	0	64,8	49,8	-
18.07.2021	0,624	30,57	24	0	66,4	49,1	-
19.07.2021	0,613	31,04	24	0	66,3	49,5	-
20.07.2021	0,682	31,22	24	0	66,6	48	-
21.07.2021	0,636	30,78	24	0	66,4	48,9	-
22.07.2021	0,676	31,64	24	0	66,6	48,4	-
23.07.2021	0,642	31,63	24	0	66,3	49	-
Итого:	18,978	956,91	719,99	0	0	0	0
Гкал	16,321						

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.06.2021	14108,651	539117,52	141816,21
23.07.2021	14127,629	540074,43	142536,19

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.07.2021 13:47:27