

#20572#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель Мой Дом, ООО, УК
Адрес потребителя Бульвар Ф. Лефорта 22, Калининград
Номер абонента 2404
Порядковый номер 1415
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31811
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.06.2023	0,704	28,18	24	128	68,8	47,4	-
25.06.2023	0,738	28,88	24	0	68,6	46,8	-
26.06.2023	0,565	24,07	20,57	128	68,7	48,6	-
27.06.2023	0,742	32,73	24	0	68,1	47,1	-
28.06.2023	0,751	31,15	24	0	67,4	47	-
29.06.2023	0,706	30,87	24	0	67,3	47,9	-
30.06.2023	0,697	30,32	24	128	67,5	47,9	-
01.07.2023	0,715	30,03	23,99	128	67,7	47,4	-
02.07.2023	0,759	30,87	24	0	67,7	47	-
03.07.2023	0,716	30,48	24	0	67,6	47,6	-
04.07.2023	0,743	30,14	24	0	68	47,1	-
05.07.2023	0,761	30,27	24	0	67,9	46,6	-
06.07.2023	0,7	29,92	24	128	67,6	47,7	-
07.07.2023	0,741	30,26	23,99	128	67,6	46,8	-
08.07.2023	0,742	30,13	24	0	67,6	46,7	-
09.07.2023	0,738	30,02	24	128	67,8	47	-
10.07.2023	0,709	29,6	24	128	67,6	47,1	-
11.07.2023	0,712	29,91	24	0	67,7	47,5	-
12.07.2023	0,717	29,24	24	0	68	47	-
13.07.2023	0,71	29,79	23,99	128	67,8	47,5	-
14.07.2023	0,715	30,32	24	128	67,6	47,7	-
15.07.2023	0,707	29,93	24	0	67,6	47,5	-
16.07.2023	0,709	29,72	24	0	67,6	47,3	-
17.07.2023	0,682	29,76	24	0	67,7	48,2	-
18.07.2023	0,665	30,13	24	0	67,8	49	-
19.07.2023	0,712	30,64	24	0	67,7	48	-
20.07.2023	0,698	30,65	24	128	67,5	48,1	-
21.07.2023	0,702	30,57	24	128	67,5	47,9	-
22.07.2023	0,725	30,72	24	0	67,8	47,7	-
23.07.2023	0,774	31,47	24	0	68,1	47,1	-
Итого:	21,455	900,77	716,54	0	0	0	0
Гкал	18,451						

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 716,54

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.06.2023	15673,867	600262,37	158266,21
23.07.2023	15695,322	601163,14	158982,72

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2023 7:31:23