

#20561#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель Мой Дом, ООО, УК
Адрес потребителя Бульвар Ф. Лефорта 22, Калининград
Номер абонента 2404
Порядковый номер 1415
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31811
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.07.2022	0,754	31,36	24	0	67,7	47,2	-
25.07.2022	0,738	31,17	24	0	67,7	47,6	-
26.07.2022	0,744	32,58	24	0	67	47,5	-
27.07.2022	0,736	31,93	24	0	67,6	48	-
28.07.2022	0,751	32,57	24	0	67,6	48	-
29.07.2022	0,705	32,55	24	0	67,3	48,7	-
30.07.2022	0,761	31,78	24	0	68	47,6	-
31.07.2022	0,763	31,75	24	0	68	47,6	-
01.08.2022	0,736	31,39	24	0	67,6	47,6	-
02.08.2022	0,755	38,63	24	0	67,1	47,4	-
03.08.2022	0,736	31,19	24	0	67,5	47,5	-
04.08.2022	0,705	31,04	24	0	67,1	47,8	-
05.08.2022	0,675	29,97	23,99	128	67,2	48	-
06.08.2022	0,721	31,13	24	0	67,2	47,5	-
07.08.2022	0,738	30,63	24	0	67,6	47,3	-
08.08.2022	0,756	31,71	24	0	67,2	47,1	-
09.08.2022	0,722	31,88	24	128	67,1	47,9	-
10.08.2022	0,729	31,43	24	0	67,3	47,6	-
11.08.2022	0,709	30,58	23,99	128	67,5	47,9	-
12.08.2022	0,684	30,7	24	0	67,2	48,2	-
13.08.2022	0,676	30,23	24	0	67,2	48,2	-
14.08.2022	0,702	29,9	24	0	67,5	47,6	-
15.08.2022	0,686	29,98	24	0	67,3	47,9	-
16.08.2022	0,645	29,32	24	0	67,1	48,4	-
17.08.2022	0,616	28,61	24	0	67,2	49	-
18.08.2022	0,642	28,48	24	0	67,3	48,2	-
19.08.2022	0,603	27,59	24	128	67,5	48,8	-
20.08.2022	0,618	28,26	24	0	67,3	48,6	-
21.08.2022	0,639	28,96	24	0	67,2	48,4	-
22.08.2022	0,654	29,9	24	128	67,1	48,5	-
23.08.2022	0,66	29,15	24	0	67,5	48,2	-
Итого:	21,759	956,35	743,98	0	0	0	0
Гкал	18,713						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,98

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.07.2022	14888,236	564384,9	150237,58
23.08.2022	14909,995	565341,25	150981,55

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24.08.2022 7:40:09