

#28917#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель: Мой Дом, ООО, УК
Адрес потребителя: Бульвар Ф. Лефорта 22, Калининград
Номер абонента: 2404
Порядковый номер: 1415
Тип теплосчётчика: SKM-01
Заводской номер: 31811
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.07.2023	0,741	31,45	24	0	67,6	47,4	-
25.07.2023	0,749	40,01	24	0	67,1	47,2	-
26.07.2023	0,734	30,95	24	0	67,8	47,7	-
27.07.2023	0,76	31,42	23,99	128	67,8	47,2	-
28.07.2023	0,741	32,37	24	0	67,4	47,9	-
29.07.2023	0,772	31,58	24	0	67,9	46,9	-
30.07.2023	0,783	30,95	24	0	67,8	46,5	-
31.07.2023	0,724	30,03	24	0	67,8	47,3	-
01.08.2023	0,75	30,77	24	0	67,5	46,9	-
02.08.2023	0,719	30,78	24	0	67,7	47,7	-
03.08.2023	0,722	29,81	24	0	67,7	47,1	-
04.08.2023	0,677	29,96	24	0	67,3	48	-
05.08.2023	0,716	29,75	24	0	67,6	47,1	-
06.08.2023	0,735	30,19	24	128	67,5	46,7	-
07.08.2023	0,705	29,74	24	0	67,6	47,5	-
08.08.2023	0,737	31,6	24	0	67,6	47,8	-
09.08.2023	0,755	31,42	24	0	67,9	47,4	-
10.08.2023	0,756	31,26	24	0	68	47,3	-
11.08.2023	0,744	30,4	24	0	67,9	47,1	-
12.08.2023	0,752	30,75	24	0	67,5	46,8	-
13.08.2023	0,778	30,3	24	128	67,8	46	-
14.08.2023	0,728	29,34	24	0	67,9	46,9	-
15.08.2023	0,678	28,61	24	0	67,7	47,6	-
16.08.2023	0,683	28,58	24	0	67,6	47,5	-
17.08.2023	0,67	28,95	24	0	67,7	47,9	-
18.08.2023	0,7	29,27	23,99	128	67,8	47,2	-
19.08.2023	0,678	28,34	24	0	67,7	47,3	-
20.08.2023	0,687	28,69	24	0	67,5	47	-
21.08.2023	0,667	28,58	24	0	67,7	47,8	-
22.08.2023	0,711	28,9	24	0	67,9	47	-
23.08.2023	0,689	29,07	24	0	67,7	47,6	-
Итого:	22,441	943,82	743,98	0	0	0	0
Гкал	19,299						

Общее время работы системы, ч: 744
Период нормальной работы системы, ч: 743,98

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.07.2023	15695,322	601163,14	158982,72
23.08.2023	15717,763	602106,96	159726,7

Подпись абонента: _____
Представитель теплоснабжения: _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2023 7:29:04