

#93018#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель: Мой Дом, ООО, УК
Адрес потребителя: Бульвар Ф. Лефорта 22, Калининград
Номер абонента: 2404
Порядковый номер: 1415
Тип теплосчётчика: SKM-01
Заводской номер: 31811
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.07.2024	0,638	27,28	24	0	67,7	47,9	-
25.07.2024	0,655	27,88	24	0	67,5	47,5	-
26.07.2024	0,661	27,28	24	0	67,9	47,3	-
27.07.2024	0,67	27,52	24	0	67,7	47,1	-
28.07.2024	0,672	27,97	24	0	67,7	47,3	-
29.07.2024	0,68	28,96	24	0	67,6	47,5	-
30.07.2024	0,716	29,13	24	0	67,7	46,6	-
31.07.2024	0,673	28,03	24	0	67,6	47	-
01.08.2024	0,697	28,04	24	0	67,9	46,9	-
02.08.2024	0,674	27,83	24	0	68	47,4	-
03.08.2024	0,693	28,16	24	0	67,9	46,9	-
04.08.2024	0,708	28,22	24	0	68	46,8	-
05.08.2024	0,696	27,99	24	0	68	46,8	-
06.08.2024	0,688	27,74	24	0	68	46,8	-
07.08.2024	0,677	27,54	24	0	67,8	46,9	-
08.08.2024	0,693	28,3	24	0	67,7	47	-
09.08.2024	0,634	26,76	24	0	67,9	47,8	-
10.08.2024	0,676	27,85	24	0	67,8	47,2	-
11.08.2024	0,701	30,22	24	0	67,3	47,6	-
12.08.2024	0,697	29,31	24	0	68	47,6	-
13.08.2024	0,676	29	24	0	67,9	48	-
14.08.2024	0,668	28,2	24	0	68,2	47,8	-
15.08.2024	0,659	27,09	24	0	68	47,5	-
16.08.2024	0,636	27,1	24	0	67,7	47,8	-
17.08.2024	0,615	27,25	24	128	67,6	48,4	-
18.08.2024	0,643	27,07	24	128	67,8	48,2	-
19.08.2024	0,619	27,27	24	0	67,6	48,4	-
20.08.2024	0,656	27,34	24	0	68	47,8	-
21.08.2024	0,621	26,69	24	0	68,2	48,1	-
22.08.2024	0,681	28,33	24	0	68,6	48,2	-
23.08.2024	0,65	27,57	24	0	68,8	48,6	-
Итого:	20,723	864,92	744	0	0	0	0
Гкал	17,822						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.07.2024	16447,158	634930,36	167072,83
23.08.2024	16467,881	635795,28	167816,82

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.08.2024 13:10:16