

#20563#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель: Мой Дом, ООО, УК
Адрес потребителя: Бульвар Ф. Лефорта 22, Калининград
Номер абонента: 2404
Порядковый номер: 1415
Тип теплосчётчика: SKM-01
Заводской номер: 31811
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.08.2022	0,642	29,06	24	0	67,4	48,7	-
25.08.2022	0,637	29,98	24	0	66,9	48,8	-
26.08.2022	0,616	29,34	24	0	67,3	48,8	-
27.08.2022	0,633	28,3	24	0	67,5	48,3	-
28.08.2022	0,666	28,73	24	0	67,4	47,8	-
29.08.2022	0,644	29,55	24	0	67,2	48,7	-
30.08.2022	0,643	30,19	24	0	67,3	49,1	-
31.08.2022	0,699	31,25	24	0	67,4	48,3	-
01.09.2022	0,705	31,35	24	0	67,7	48,6	-
02.09.2022	0,694	32,88	24	0	67,2	49,1	-
03.09.2022	0,761	33,41	23,99	128	67,4	48	-
04.09.2022	0,797	33,62	24	128	67,5	47,3	-
05.09.2022	0,757	33,04	24	0	67,6	48,1	-
06.09.2022	0,761	34,58	24	0	67,1	48,4	-
07.09.2022	0,765	34,34	24	0	67,3	48,4	-
08.09.2022	0,792	34,07	24	0	67,6	47,8	-
09.09.2022	0,77	34,3	24	0	67,6	48,5	-
10.09.2022	0,826	35,36	24	0	67,4	47,6	-
11.09.2022	0,89	35,15	24	0	67,5	46,1	-
12.09.2022	0,791	34,05	24	0	67,6	47,7	-
13.09.2022	0,819	35,06	24	0	67,3	47,4	-
14.09.2022	0,827	34,89	24	0	67,2	47,1	-
15.09.2022	0,797	33,22	24	0	67,8	47,4	-
16.09.2022	0,796	34,28	24	0	67,4	47,5	-
17.09.2022	0,85	34,37	24	0	67,8	46,4	-
18.09.2022	0,892	36,51	24	0	67,2	46,7	-
19.09.2022	0,825	35,02	24	0	67,3	47,3	-
20.09.2022	0,822	34,62	24	0	67,7	47,5	-
21.09.2022	0,828	35,59	24	0	67,4	47,5	-
22.09.2022	0,857	36,92	24	0	67,3	47,6	-
23.09.2022	0,808	37,3	24	0	67,2	48,7	-
Итого:	23,61	1030,33	743,99	0	0	0	0
Гкал	20,304						

Общее время работы системы, ч: 744
Период нормальной работы системы, ч: 743,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.08.2022	14909,995	565341,25	150981,55
23.09.2022	14933,605	566371,58	151725,54

Подпись абонента: _____
Представитель теплоснабжения: _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2022 7:23:47