

# #95342#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель: Мой Дом, ООО, УК  
Адрес потребителя: Бульвар Ф. Лефорта 22, Калининград  
Номер абонента: 2404  
Порядковый номер: 1415  
Тип теплосчётчика: SKM-01  
Заводской номер: 31811  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.08.2024	0,674	27,63	24	0	68,7	48	-
25.08.2024	0,66	27,46	24	0	68,6	48,2	-
26.08.2024	0,65	27,42	24	0	68,4	47,8	-
27.08.2024	0,678	32,48	24	0	67,6	47,6	-
28.08.2024	0,668	28,23	24	0	68,2	48	-
29.08.2024	0,664	27,17	24	0	68,4	47,7	-
30.08.2024	0,613	24,69	24	0	69,1	48	-
31.08.2024	0,629	25,26	24	0	69,2	48,1	-
01.09.2024	0,726	26,72	24	0	69,4	46,6	-
02.09.2024	0,662	26,1	24	0	69,7	48	-
03.09.2024	0,66	25,89	24	0	69,5	47,9	-
04.09.2024	0,637	26,47	24	128	68,7	48,3	-
05.09.2024	0,675	25,07	24	0	69,8	46,8	-
06.09.2024	0,662	26,3	24	0	69	47,6	-
07.09.2024	0,642	27,26	24	0	68,4	48,3	-
08.09.2024	0,68	26,02	24	0	69,3	47,1	-
09.09.2024	0,658	26,3	24	0	69	47,8	-
10.09.2024	0,706	28,96	24	0	67,9	47,3	-
11.09.2024	0,682	27,14	24	0	69,1	47,5	-
12.09.2024	0,727	29,21	24	0	68,4	47,4	-
13.09.2024	0,69	30,11	24	0	67,8	48,3	-
14.09.2024	0,714	29,7	24	0	68	47,5	-
15.09.2024	0,757	30,06	24	0	68,1	46,8	-
16.09.2024	0,69	28,13	24	0	68,4	47,4	-
17.09.2024	0,727	25,51	24	0	70,4	46,2	-
18.09.2024	0,684	25,13	24	0	70,1	47	-
19.09.2024	0,704	25,2	24	0	70,2	46,4	-
20.09.2024	0,684	25,85	24	0	69,8	47,2	-
21.09.2024	0,697	25,56	24	0	69,9	46,7	-
22.09.2024	0,778	26,74	24	0	69,9	45,3	-
23.09.2024	0,729	26,35	24	0	69,7	46,2	-
Итого:	21,207	840,12	744	0	0	0	0
Гкал	18,238						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.08.2024	16467,881	635795,28	167816,82
23.09.2024	16489,088	636635,4	168560,82

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.09.2024 13:36:17