

#20570#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2021 по 23.10.2021

Потребитель: Мой Дом, ООО, УК
Адрес потребителя: Бульвар Ф. Лефорта 22, Калининград
Номер абонента: 2404
Порядковый номер: 1415
Тип теплосчётчика: SKM-01
Заводской номер: 31811
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
01.10.2021	0,831	33,67	9,91	128	64	36,4	-
02.10.2021	2,335	76,17	23,99	128	67,8	40,1	-
03.10.2021	2,287	76,91	24	0	68	42,3	-
04.10.2021	2,133	72,45	24	0	68,1	42,7	-
05.10.2021	2,066	69,88	24	0	67,8	42,5	-
06.10.2021	2,079	69,47	24	0	68	42,4	-
07.10.2021	2,248	75,76	24	0	68,3	42,9	-
08.10.2021	2,593	93,75	24	0	68,3	44,5	-
09.10.2021	2,797	98,04	24	0	69,6	44,8	-
10.10.2021	2,908	101,64	24	0	69,4	44,6	-
11.10.2021	2,822	103,18	24	0	68,8	45,1	-
12.10.2021	2,712	96,17	24	0	68,7	44,5	-
13.10.2021	2,804	111,37	24	128	68	45,5	-
14.10.2021	2,887	107,15	24	0	68,9	45,7	-
15.10.2021	2,519	89,38	24	0	68,4	44,1	-
16.10.2021	2,678	94,02	24	0	68,6	44,2	-
17.10.2021	2,804	95,91	24	0	68,7	43,6	-
18.10.2021	2,798	102,16	24	0	68,4	44,9	-
19.10.2021	2,922	110,3	24	0	68,7	45,8	-
20.10.2021	2,314	77,18	24	0	68,8	42,9	-
21.10.2021	2,203	73,04	24	0	68,3	42,5	-
22.10.2021	2,746	102,93	24	0	68,4	45,4	-
23.10.2021	3,004	118,6	24	0	68,2	46,4	-
Итого:	57,49	2049,13	537,9	0	0	0	0
Гкал	49,441						

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 537,9

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
30.09.2021	14145,127	540877,43	143148,56
23.10.2021	14202,617	542926,56	143686,45

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24.10.2021 18:43:27