

#35563#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мой Дом, ООО, УК

Бульвар Ф. Лефорта 22, Калининград

2404

1415

SKM-01

31811

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
01.10.2023	0	0	0	64	0	0	-
02.10.2023	0	0	0	64	0	0	-
03.10.2023	0	0	0	64	0	0	-
04.10.2023	0,419	17,01	11,96	64	67,5	46,7	-
05.10.2023	0,761	32,61	24	0	67,7	47,9	-
06.10.2023	0,79	32,96	24	0	67,7	47,3	-
07.10.2023	0,825	32,71	23,99	128	67,9	46,4	-
08.10.2023	0,906	34,11	24	0	67,8	45,3	-
09.10.2023	0,793	33,03	24	0	67,8	47,3	-
10.10.2023	0,822	33,8	24	0	68	47,2	-
11.10.2023	0,826	34,1	24	0	67,6	46,9	-
12.10.2023	1,743	84,11	24	0	68,3	50,5	-
13.10.2023	2,346	124,63	24	0	69,2	53	-
14.10.2023	2,004	112,6	24	0	69,2	54	-
15.10.2023	2,604	134,35	24	0	69,4	52,8	-
16.10.2023	2,789	147,6	24	0	69,4	53,2	-
17.10.2023	2,827	149,3	24	0	69,3	53	-
18.10.2023	2,637	138,52	24	0	69,2	52,8	-
19.10.2023	3,106	156,21	24	0	69,7	52,6	-
20.10.2023	3,297	162,38	24	0	72,4	55	-
21.10.2023	3,172	159,95	24	0	71,4	54,4	-
22.10.2023	2,738	141,18	24	0	69,4	52,7	-
23.10.2023	2,446	129,67	24	0	69,3	53,1	-
Итого:	37,851	1890,83	467,95	0	0	0	0
Гкал	32,552						

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

467,95

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
30.09.2023	15726,895	602496,84	160031,09
23.10.2023	15764,746	604387,67	160499,04

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.10.2023 8:01:24