

#84377#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.04.2024 по 02.05.2024

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК  
Адрес потребителя Нарвская 85, Калининград  
Номер абонента 4395  
Порядковый номер 6603  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 16027098  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 18.04.2024 | 4,444   | 0         | 37,665   | 0       | 0       | 36,828   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,5   | 41,8   | 0,5     | 0,21    | 5,1         |
| 19.04.2024 | 8,231   | 0         | 79,2     | 0       | 0       | 77,385   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,8   | 46,5   | 0,67    | 0,29    | 4,7         |
| 20.04.2024 | 8,172   | 0         | 76,561   | 0       | 0       | 74,803   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,8   | 45,8   | 0,67    | 0,29    | 4,2         |
| 21.04.2024 | 8,105   | 0         | 75,342   | 0       | 0       | 73,614   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,8   | 45,6   | 0,67    | 0,29    | 3,6         |
| 22.04.2024 | 8,221   | 0         | 76,086   | 0       | 0       | 74,327   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,1   | 45,8   | 0,67    | 0,29    | 3,7         |
| 23.04.2024 | 8,28    | 0         | 75,393   | 0       | 0       | 73,614   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,9   | 46,1   | 0,66    | 0,29    | 3,1         |
| 24.04.2024 | 7,821   | 0         | 72,925   | 0       | 0       | 71,274   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,4   | 45,2   | 0,65    | 0,28    | 2,9         |
| 25.04.2024 | 7,885   | 0         | 75,126   | 0       | 0       | 73,425   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,3   | 45,7   | 0,66    | 0,28    | 4,9         |
| 26.04.2024 | 8,149   | 0         | 80,636   | 0       | 0       | 78,783   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72     | 47,3   | 0,68    | 0,28    | 6,4         |
| 27.04.2024 | 8,143   | 0         | 84,171   | 0       | 0       | 82,241   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,8   | 48,3   | 0,69    | 0,28    | 7,8         |
| 28.04.2024 | 7,858   | 0         | 83,581   | 0       | 0       | 81,674   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,5   | 48,6   | 0,68    | 0,28    | 12,1        |
| 29.04.2024 | 7,521   | 0         | 81,802   | 0       | 0       | 79,944   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,4   | 49     | 0,68    | 0,28    | 14,6        |
| 30.04.2024 | 7,443   | 0         | 82,669   | 0       | 0       | 80,784   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,6   | 49,7   | 0,68    | 0,27    | 16,9        |
| 01.05.2024 | 6,851   | 0         | 74,848   | 0       | 0       | 73,15    | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,3   | 49     | 0,65    | 0,27    | 16,1        |
| 02.05.2024 | 2,857   | 0         | 28,441   | 0       | 0       | 27,798   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,1   | 46,7   | 0,46    | 0,18    | -           |
| Итого:     | 109,981 | 0         | 1084,446 | 0       | 0       | 1059,644 | 0      | 0      | 360      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 26,269  |           |          |         |         |          |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 360

Период нормальной работы системы, ч 360

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 17.04.2024 | 7523,3   | 78638,225 | 0      | 0      | 76691,841 | 0     | 0     | 32509   | 266    |
| 02.05.2024 | 7633,282 | 79722,673 | 0      | 0      | 77751,483 | 0     | 0     | 32869   | 266    |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
15.05.2024 10:40:10