

# #20514#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК  
Адрес потребителя Нарвская 85, Калининград  
Номер абонента 4395  
Порядковый номер 6604  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 16027098  
Номер системы 2

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2022	2,961	0	64,524	57,344	0	63,379	56,5	0	24	0	62,1	56,5	0,33	0,45	-
25.04.2022	2,778	0	63,77	57,443	0	62,637	56,598	0	24	0	62,1	56,4	0,32	0,45	-
26.04.2022	2,782	0	63,347	57,043	0	62,227	56,21	0	24	0	62	56,3	0,31	0,45	-
27.04.2022	2,897	0	63,577	56,972	0	62,452	56,143	0	24	0	62	56,1	0,3	0,45	-
28.04.2022	3,083	0	64,158	56,855	0	63,024	56,033	0	24	0	62	56	0,3	0,45	-
29.04.2022	3,095	0	64,209	56,954	0	63,075	56,133	0	24	0	62	55,9	0,29	0,45	-
30.04.2022	2,704	0	62,719	57,222	0	61,608	56,395	0	24	0	62	55,8	0,28	0,45	-
01.05.2022	2,701	0	62,662	57,189	0	61,553	56,362	0	24	0	62	55,8	0,28	0,45	-
02.05.2022	2,723	0	62,802	57,268	0	61,691	56,444	0	24	0	62	55,8	0,27	0,45	-
03.05.2022	3,183	0	64,901	57,37	0	63,749	56,542	0	24	0	62	55,8	0,27	0,45	-
04.05.2022	2,969	0	63,907	57,368	0	62,776	56,543	0	24	0	62	55,7	0,27	0,45	-
05.05.2022	2,872	0	63,699	57,565	0	62,569	56,737	0	24	0	62	55,8	0,26	0,45	-
06.05.2022	2,833	0	63,949	57,938	0	62,816	57,1	0	24	0	62	55,9	0,26	0,45	-
07.05.2022	2,634	0	63,204	58,053	0	62,081	57,214	0	24	0	62	55,9	0,26	0,45	-
08.05.2022	2,768	0	63,408	57,644	0	62,286	56,813	0	24	0	62	55,9	0,26	0,45	-
09.05.2022	2,812	0	63,445	57,548	0	62,319	56,722	0	24	0	62	55,8	0,25	0,45	-
10.05.2022	3,098	0	64,961	57,759	0	63,809	56,925	0	24	0	62	55,9	0,25	0,45	-
11.05.2022	2,782	0	63,871	57,964	0	62,739	57,124	0	24	0	62	56	0,25	0,45	-
12.05.2022	2,778	0	63,572	57,416	0	62,477	56,606	0	24	0	61,1	55,2	0,25	0,45	-
13.05.2022	2,873	0	63,799	57,48	0	62,665	56,645	0	24	0	62	56	0,25	0,45	-
14.05.2022	2,683	0	62,329	56,812	0	61,221	55,995	0	24	0	62	55,9	0,24	0,45	-
15.05.2022	3,128	0	64,793	57,373	0	63,642	56,542	0	24	0	62	56	0,24	0,45	-
16.05.2022	2,784	0	62,984	57,068	0	61,868	56,242	0	24	0	62	55,9	0,24	0,45	-
17.05.2022	2,976	0	63,826	57,124	0	62,697	56,298	0	24	0	62	55,9	0,24	0,45	-
18.05.2022	2,828	0	61,472	55,381	0	60,384	54,586	0	24	0	62	55,7	0,24	0,45	-
19.05.2022	2,835	0	60,862	54,659	0	59,784	53,875	0	24	0	62	55,7	0,24	0,46	-
20.05.2022	2,593	0	59,034	53,767	0	57,987	52,999	0	24	0	62	55,7	0,24	0,46	-
21.05.2022	2,618	0	59,055	53,685	0	58,009	52,917	0	24	0	62	55,7	0,24	0,46	-
22.05.2022	3,236	0	61,71	53,783	0	60,618	53,015	0	24	0	62	55,6	0,24	0,46	-
23.05.2022	2,907	0	60,459	53,966	0	59,385	53,196	0	24	0	62	55,6	0,24	0,46	-
Итого:	85,914	0	1891,008	1702,013	0	1857,527	1677,454	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,52														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2022	1779,089	37341,749	33438,802	0	36672,209	32948,25	0	15141	234
23.05.2022	1865,003	39232,758	35140,816	0	38529,738	34625,705	0	15861	234

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.05.2022 18:13:13