

#84378#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 22.05.2024

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Нарвская 85, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 6604
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16027098
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	2,978	0	65,54	58,251	0	64,404	57,398	0	24	0	61,7	56,2	0,57	0,48	2,9
25.04.2024	2,625	0	59,111	53,209	0	58,053	52,415	0	24	0	62,7	56,9	0,53	0,42	4,9
26.04.2024	2,593	0	61,449	55,701	0	60,355	54,864	0	24	0	62,5	57	0,56	0,4	6,4
27.04.2024	2,703	0	61,423	55,11	0	60,324	54,277	0	24	0	62,6	57,1	0,56	0,47	7,8
28.04.2024	2,457	0	60,555	55,032	0	59,494	54,216	0	24	0	62	56,7	0,56	0,46	12,1
29.04.2024	2,518	0	60,855	55,05	0	59,784	54,224	0	24	0	62,1	56,9	0,56	0,43	14,6
30.04.2024	2,412	0	60,959	55,631	0	59,869	54,787	0	24	0	62,5	57,4	0,56	0,51	16,9
01.05.2024	2,345	0	61,188	55,651	0	60,136	54,831	0	24	0	61,2	56,5	0,56	0,46	16,1
02.05.2024	2,81	0	62,521	55,241	0	61,428	54,413	0	24	0	61,9	57	0,56	0,52	-
03.05.2024	2,495	0	61,025	55,467	0	59,917	54,61	0	24	0	63,1	57,9	0,57	0,51	-
04.05.2024	2,644	0	60,395	54,305	0	59,291	53,46	0	24	0	63,4	58	0,56	0,39	-
05.05.2024	2,593	0	59,391	53,582	0	58,305	52,756	0	24	0	63,4	57,8	0,57	0,4	-
06.05.2024	2,68	0	59,855	53,712	0	58,764	52,888	0	24	0	63,2	57,7	0,57	0,39	-
07.05.2024	2,669	0	59,066	53,101	0	57,991	52,294	0	24	0	63,2	57,4	0,57	0,38	-
08.05.2024	2,627	0	58,645	52,977	0	57,579	52,172	0	24	0	63,3	57,3	0,57	0,42	-
09.05.2024	2,585	0	58,369	52,935	0	57,305	52,13	0	24	0	63,3	57,3	0,57	0,43	-
10.05.2024	2,537	0	57,979	52,772	0	56,922	51,975	0	24	0	63,3	57,2	0,57	0,45	-
11.05.2024	2,746	0	58,697	52,69	0	57,627	51,895	0	24	0	63,2	57	0,57	0,43	-
12.05.2024	2,855	0	59,359	52,897	0	58,277	52,107	0	24	0	63,2	57	0,56	0,47	-
13.05.2024	2,843	0	59,38	52,963	0	58,3	52,168	0	24	0	63,2	57,1	0,57	0,49	-
14.05.2024	2,8	0	59,1	52,847	0	58,022	52,05	0	24	0	63,3	57,2	0,57	0,48	-
15.05.2024	2,63	0	59,213	53,615	0	58,135	52,807	0	24	0	63,2	57,2	0,56	0,48	-
16.05.2024	2,59	0	54,583	49,213	0	53,597	48,494	0	24	0	63	56,3	0,52	0,42	-
17.05.2024	2,723	0	55,986	50,226	0	54,974	49,49	0	24	0	63	56,3	0,52	0,45	-
18.05.2024	2,734	0	60,474	54,653	0	59,379	53,84	0	24	0	63	56,9	0,57	0,51	-
19.05.2024	2,778	0	60,287	54,132	0	59,198	53,323	0	24	0	63	57	0,57	0,52	-
20.05.2024	2,372	0	57,899	53,273	0	56,861	52,485	0	24	0	62,6	56,6	0,57	0,51	-
21.05.2024	2,496	0	58,118	52,984	0	57,074	52,191	0	24	0	62,8	56,8	0,57	0,53	-
22.05.2024	2,507	0	58,391	53,25	0	57,333	52,45	0	24	0	63	57	0,57	0,53	-
Итого:	76,345	0	1729,813	1560,47	0	1698,698	1537,01	0	696	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,235														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2024	3690,473	80278,046	72317,644	0	78840,123	71255,303	0	32653	266
22.05.2024	3766,819	82007,858	73878,111	0	80538,821	72792,311	0	33349	266

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.05.2024 11:36:09