

#82472#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/04/24г.-21/05/24г.

Абонент: нарская 85

Адрес: ЖЭУ-23

Договор N: 000000000

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G2 max = 15.00 м3/ч G2 min = 0.04 м3/ч

tкв: догов., tкд = 5.00°C

Серийный номер 16027098, ВД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0хЕ56А

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tк °C	Pк кгс/см2	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.24 23	61,98	56,47	5,51	5,78	4,94	65,393	58,461	64,247	57,601	6,646	5	1	0,698	24	0	
24.04.24 23	61,67	56,23	5,44	5,78	4,85	65,54	58,251	64,404	57,398	7,006	5	1	0,711	24	0	
25.04.24 23	62,65	56,93	5,73	5,38	4,24	59,111	53,209	58,053	52,415	5,639	5	1	0,627	24	0	
26.04.24 23	62,52	57,03	5,49	5,73	4,08	61,449	55,701	60,355	54,864	5,491	5	1	0,619	24	0	
27.04.24 23	62,55	57,1	5,45	5,74	4,77	61,423	55,11	60,324	54,277	6,048	5	1	0,646	24	0	
28.04.24 23	61,99	56,74	5,25	5,73	4,71	60,555	55,032	59,494	54,216	5,278	5	1	0,587	24	0	
29.04.24 23	62,12	56,92	5,2	5,74	4,36	60,855	55,05	59,784	54,224	5,56	5	1	0,601	24	0	
30.04.24 23	62,52	57,37	5,16	5,75	5,19	60,959	55,631	59,869	54,787	5,082	5	1	0,576	24	0	
01.05.24 23	61,2	56,46	4,75	5,75	4,68	61,188	55,651	60,136	54,831	5,305	5	1	0,56	24	0	
02.05.24 23	61,94	56,97	4,97	5,74	5,29	62,521	55,241	61,428	54,413	7,014	5	1	0,671	24	0	
03.05.24 23	63,12	57,87	5,25	5,78	5,17	61,025	55,467	59,917	54,61	5,307	5	1	0,596	24	0	
04.05.24 23	63,4	58	5,4	5,76	3,98	60,395	54,305	59,291	53,46	5,831	5	1	0,632	24	0	
05.05.24 23	63,4	57,84	5,55	5,78	4,05	59,391	53,582	58,305	52,756	5,549	5	1	0,619	24	0	
06.05.24 23	63,24	57,65	5,59	5,8	3,98	59,855	53,712	58,764	52,888	5,876	5	1	0,64	24	0	
07.05.24 23	63,22	57,43	5,8	5,79	3,88	59,066	53,101	57,991	52,294	5,697	5	1	0,637	24	0	
08.05.24 23	63,25	57,3	5,95	5,76	4,28	58,645	52,977	57,579	52,172	5,407	5	1	0,627	24	0	
09.05.24 23	63,3	57,28	6,02	5,77	4,39	58,369	52,935	57,305	52,13	5,175	5	1	0,617	24	0	
10.05.24 23	63,32	57,24	6,08	5,78	4,59	57,979	52,772	56,922	51,975	4,947	5	1	0,606	24	0	
11.05.24 23	63,21	57,04	6,17	5,76	4,38	58,697	52,69	57,627	51,895	5,733	5	1	0,656	24	0	
12.05.24 23	63,16	57	6,17	5,72	4,78	59,359	52,897	58,277	52,107	6,17	5	1	0,682	24	0	
13.05.24 23	63,21	57,07	6,15	5,76	4,99	59,38	52,963	58,3	52,168	6,132	5	1	0,679	24	0	
14.05.24 23	63,32	57,19	6,13	5,77	4,84	59,1	52,847	58,022	52,05	5,971	5	1	0,669	24	0	
15.05.24 23	63,16	57,16	6	5,75	4,86	59,213	53,615	58,135	52,807	5,328	5	1	0,628	24	0	
16.05.24 23	62,97	56,34	6,63	5,75	4,28	54,583	49,213	53,597	48,494	5,103	5	1	0,619	24	0	
17.05.24 23	62,99	56,29	6,69	5,34	4,64	55,986	50,226	54,974	49,49	5,484	5	1	0,65	24	0	
18.05.24 23	63,03	56,89	6,14	5,8	5,24	60,474	54,653	59,379	53,84	5,54	5	1	0,653	24	0	
19.05.24 23	63,02	56,98	6,03	5,79	5,3	60,287	54,132	59,198	53,323	5,875	5	1	0,664	24	0	
20.05.24 23	62,62	56,65	5,97	5,77	5,24	57,899	53,273	56,861	52,485	4,376	5	1	0,566	24	0	
21.05.24 23	62,83	56,83	6	5,81	5,39	58,118	52,984	57,074	52,191	4,882	5	1	0,596	24	0	
Итого/Средн	62,78	57,04	5,73	5,72	4,67	1736,813	1565,678	1705,612	1542,158	163,454	5	1	18,334	696	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.04.24 23	80212,654	72259,183	78775,876	71197,702	7578,174	880,757	32629	266
21.05.24 23	81949,466	73824,861	80481,488	72739,861	7741,627	899,09	33375	266
Итого	1736,813	1565,678	1705,612	1542,158	163,454	18,334	696	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут. теплонос.

(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации



проверено с сайта

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/05/24г.-23/05/24г.

Абонент:наrvская 85

Адрес:_____

Договор N:000000000

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Пределы измерений:_____

Договорные расходы:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G2 max = 15.00 м3/ч G2 min = 0.04 м3/ч

txв: догов., txд = 5.00°C

Серийный номер 16027098, ВД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0хЕ56А

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.05.24 23	63,02	57,02	6	5,81	5,44	58,391	53,25	57,333	52,45	4,883	5	1	0,599	24	0	
23.05.24 23	63,02	57,02	5,99	5,82	5,5	58,264	52,516	57,211	51,729	5,482	5	1	0,629	24	0	
Итого/Средн	63,02	57,02	6	5,81	5,47	116,655	105,766	114,544	104,179	10,365	5	1	1,228	48	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.05.24 23	81949,466	73824,861	80481,488	72739,861	7741,627	899,09	33325	266
23.05.24 23	82066,121	73930,627	80596,032	72844,04	7751,992	900,318	33373	266
Итого	116,655	105,767	114,544	104,179	10,365	1,228	48	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

