

#134053#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 22.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Нарвская 85, Калининград

4395

6604

ТВ7 (АСЦП)

16027098

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	3,054	0	65,676	58,867	0	64,47	57,968	0	24	0	63,5	57,5	0,51	0,38	-
25.05.2025	3,187	0	65,582	58,153	0	64,373	57,261	0	24	0	63,6	57,6	0,5	0,38	-
26.05.2025	2,909	0	65,317	59,058	0	64,116	58,152	0	24	0	63,5	57,6	0,51	0,38	-
27.05.2025	2,271	0	67,141	61,064	0	66,199	60,341	0	24	0	53	48,8	0,54	0,4	-
28.05.2025	2,7	0	63,719	58,15	0	62,559	57,263	0	24	0	63,2	57,4	0,58	0,45	-
29.05.2025	2,833	0	56,467	50,234	0	55,438	49,492	0	24	0	63,2	56,5	0,5	0,42	-
30.05.2025	2,699	0	58,569	52,98	0	57,502	52,19	0	24	0	63,2	56,8	0,49	0,4	-
31.05.2025	2,671	0	61,239	55,698	0	60,141	54,875	0	24	0	62,6	56,6	0,49	0,38	-
01.06.2025	2,773	0	61,077	55,201	0	59,964	54,37	0	24	0	63,2	57	0,48	0,38	-
02.06.2025	2,277	0	45,736	40,814	0	44,929	40,235	0	24	0	61,8	55,2	0,37	0,29	-
03.06.2025	2,448	0	48,482	43,692	0	47,599	43,063	0	24	0	63,1	55,7	0,39	0,32	-
04.06.2025	1,878	0	40,478	36,686	0	39,765	36,162	0	24	0	62	55,4	0,32	0,25	-
05.06.2025	2,012	0	50,24	46,08	0	49,34	45,386	0	24	0	62,5	57	0,38	0,28	-
06.06.2025	2,751	0	69,808	63,977	0	68,539	62,985	0	24	0	63,1	57,8	0,5	0,37	-
07.06.2025	2,506	0	68,171	63,305	0	66,936	62,326	0	24	0	63,1	57,8	0,5	0,37	-
08.06.2025	2,749	0	69,906	64,054	0	68,634	63,063	0	24	0	63,1	57,9	0,49	0,36	-
09.06.2025	2,5	0	68,658	63,964	0	67,411	62,977	0	24	0	63,1	57,7	0,5	0,37	-
10.06.2025	2,746	0	68,355	62,644	0	67,11	61,678	0	24	0	63,1	57,7	0,49	0,36	-
11.06.2025	2,146	0	55,005	50,288	0	54,053	49,55	0	24	0	61,1	56,1	0,41	0,3	-
12.06.2025	2,557	0	68,327	63,513	0	67,08	62,534	0	24	0	63,2	57,7	0,5	0,37	-
13.06.2025	2,578	0	67,882	62,98	0	66,647	62,01	0	24	0	63,2	57,7	0,5	0,37	-
14.06.2025	2,627	0	67,607	62,444	0	66,376	61,479	0	24	0	63,2	57,7	0,5	0,37	-
15.06.2025	2,881	0	68,389	62,015	0	67,138	61,053	0	24	0	63,2	57,8	0,5	0,37	-
16.06.2025	2,567	0	67,79	62,694	0	66,553	61,726	0	24	0	63,2	57,9	0,5	0,37	-
17.06.2025	2,551	0	67,075	62,062	0	65,853	61,102	0	24	0	63,2	57,8	0,5	0,37	-
18.06.2025	2,743	0	67,824	62,001	0	66,586	61,047	0	24	0	63,2	57,8	0,5	0,37	-
19.06.2025	2,615	0	68,231	62,766	0	67,025	61,82	0	24	0	62,2	57	0,5	0,37	-
20.06.2025	2,516	0	68,254	63,502	0	67,014	62,521	0	24	0	63,2	57,8	0,5	0,37	-
21.06.2025	2,673	0	67,881	62,404	0	66,644	61,444	0	24	0	63,2	57,8	0,5	0,37	-
22.06.2025	2,861	0	68,656	62,361	0	67,406	61,399	0	24	0	63,2	57,8	0,5	0,36	-
Итого:	78,279	0	1897,542	1733,651	0	1863,4	1707,472	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,697														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2025	4586,076	101396,873	91534,403	0	99575,866	90180,221	0	40601	1798
22.06.2025	4664,357	103294,418	93268,055	0	101439,267	91887,694	0	41321	1798

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2025 15:17:38