

#20511#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Нарвская 85, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 6604
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16027098
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2022	2,153	0	53,114	49,353	0	52,174	48,652	0	24	0	62	55,5	0,26	0,51	-
25.06.2022	2,372	0	53,745	48,874	0	52,793	48,174	0	24	0	62	55,7	0,26	0,52	-
26.06.2022	2,291	0	53,984	49,339	0	53,027	48,63	0	24	0	62	55,9	0,26	0,53	-
27.06.2022	2,13	0	53,471	49,386	0	52,522	48,673	0	24	0	62	56	0,25	0,53	-
28.06.2022	2,218	0	53,681	49,153	0	52,732	48,439	0	24	0	62	56,1	0,25	0,54	-
29.06.2022	2,151	0	52,557	48,367	0	51,625	47,668	0	24	0	62	55,9	0,25	0,54	-
30.06.2022	2,141	0	53,131	49,024	0	52,192	48,317	0	24	0	62	55,9	0,25	0,54	-
01.07.2022	2,132	0	53,269	49,159	0	52,324	48,447	0	24	0	62	56	0,25	0,54	-
02.07.2022	2,108	0	52,618	48,685	0	51,687	47,985	0	24	0	62	55,9	0,25	0,53	-
03.07.2022	2,393	0	53,911	48,876	0	52,955	48,176	0	24	0	62	55,8	0,25	0,54	-
04.07.2022	2,333	0	53,706	48,891	0	52,755	48,19	0	24	0	62	55,8	0,25	0,54	-
05.07.2022	2,312	0	53,412	48,701	0	52,469	48,006	0	24	0	62	55,8	0,25	0,54	-
06.07.2022	2,451	0	54,154	48,922	0	53,196	48,22	0	24	0	62	55,7	0,25	0,54	-
07.07.2022	2,414	0	53,819	48,809	0	52,865	48,115	0	24	0	62	55,6	0,25	0,54	-
08.07.2022	2,353	0	53,562	48,85	0	52,614	48,155	0	24	0	62	55,6	0,25	0,53	-
09.07.2022	2,379	0	53,362	48,525	0	52,416	47,835	0	24	0	62	55,5	0,25	0,54	-
10.07.2022	2,65	0	54,559	48,651	0	53,591	47,96	0	24	0	62	55,5	0,25	0,54	-
11.07.2022	2,466	0	53,226	48,154	0	52,286	47,477	0	24	0	62	55,3	0,24	0,53	-
12.07.2022	2,583	0	54,356	48,767	0	53,395	48,077	0	24	0	62	55,4	0,24	0,5	-
13.07.2022	2,695	0	55,054	48,929	0	54,082	48,233	0	24	0	62	55,5	0,24	0,54	-
14.07.2022	2,573	0	54,44	48,79	0	53,475	48,096	0	24	0	62	55,5	0,24	0,55	-
15.07.2022	2,308	0	53,294	48,862	0	52,351	48,171	0	24	0	62	55,4	0,25	0,55	-
16.07.2022	2,633	0	54,63	48,818	0	53,662	48,127	0	24	0	62	55,4	0,25	0,55	-
17.07.2022	2,916	0	55,971	49,001	0	54,978	48,307	0	24	0	62	55,4	0,24	0,54	-
18.07.2022	2,452	0	53,721	48,729	0	52,768	48,042	0	24	0	62	55,4	0,25	0,56	-
19.07.2022	2,622	0	53,801	48,008	0	52,849	47,33	0	24	0	62	55,4	0,25	0,56	-
20.07.2022	2,435	0	53,163	48,103	0	52,22	47,421	0	24	0	62	55,4	0,26	0,57	-
21.07.2022	2,325	0	52,693	47,982	0	51,763	47,3	0	24	0	62	55,6	0,26	0,57	-
22.07.2022	2,362	0	53,217	48,239	0	52,275	47,549	0	24	0	62	55,7	0,26	0,58	-
23.07.2022	2,234	0	52,464	48,021	0	51,536	47,336	0	24	0	62	55,7	0,26	0,58	-
Итого:	71,585	0	1610,085	1461,968	0	1581,577	1441,108	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,098														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2022	1943,867	40945,343	36691,151	0	40212,032	36154,072	0	16605	234
23.07.2022	2015,452	42555,429	38153,118	0	41793,61	37595,177	0	17325	234

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2022 12:35:31