

#145376#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Нарвская 85, Калининград

4395

6604

ТВ7 (АСЦП)

16027098

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	2,17	0	53,464	49,613	0	52,491	48,871	0	24	0	63,2	56,9	0,52	0,43	-
25.07.2025	2,258	0	53,674	49,421	0	52,697	48,68	0	24	0	63,2	56,9	0,52	0,43	-
26.07.2025	2,282	0	54,013	49,652	0	53,031	48,907	0	24	0	63,2	57	0,52	0,43	-
27.07.2025	2,31	0	54,274	49,764	0	53,287	49,017	0	24	0	63,1	57	0,52	0,42	-
28.07.2025	2,357	0	54,411	49,696	0	53,421	48,95	0	24	0	63,2	57	0,52	0,43	-
29.07.2025	2,253	0	53,597	49,399	0	52,624	48,66	0	24	0	63,1	56,8	0,52	0,43	-
30.07.2025	2,344	0	55,135	50,634	0	54,132	49,878	0	24	0	63,1	56,9	0,53	0,43	-
31.07.2025	2,197	0	54,393	50,516	0	53,405	49,761	0	24	0	63,1	56,9	0,53	0,43	-
01.08.2025	2,201	0	54,01	50,086	0	53,027	49,337	0	24	0	63,1	56,8	0,53	0,43	-
02.08.2025	2,429	0	54,861	49,984	0	53,866	49,239	0	24	0	63,1	56,8	0,53	0,43	-
03.08.2025	2,36	0	55,091	50,486	0	54,091	49,728	0	24	0	63,1	56,9	0,53	0,43	-
04.08.2025	2,243	0	54,166	50,07	0	53,184	49,326	0	24	0	63,1	56,8	0,53	0,43	-
05.08.2025	2,32	0	54,722	50,353	0	53,729	49,601	0	24	0	63,1	56,8	0,53	0,43	-
06.08.2025	2,352	0	54,733	50,29	0	53,735	49,542	0	24	0	63,1	56,7	0,53	0,43	-
07.08.2025	2,298	0	54,576	50,39	0	53,583	49,641	0	24	0	63,1	56,7	0,53	0,43	-
08.08.2025	2,319	0	54,496	50,199	0	53,509	49,452	0	24	0	63,1	56,7	0,53	0,43	-
09.08.2025	2,201	0	50,658	46,43	0	49,74	45,74	0	24	0	63,1	56,7	0,53	0,43	-
10.08.2025	2,466	0	51,344	45,956	0	50,409	45,272	0	24	0	63,1	56,7	0,53	0,43	-
11.08.2025	2,313	0	51,24	46,441	0	50,315	45,752	0	24	0	62,8	56,5	0,53	0,43	-
12.08.2025	2,233	0	51,059	46,305	0	50,168	45,642	0	24	0	61,6	55,5	0,52	0,42	-
13.08.2025	2,309	0	52,695	47,981	0	51,739	47,259	0	24	0	63,1	57	0,53	0,43	-
14.08.2025	2,311	0	51,665	46,852	0	50,729	46,151	0	24	0	63,1	56,9	0,53	0,42	-
15.08.2025	2,195	0	50,436	46,039	0	49,518	45,346	0	24	0	63,1	56,9	0,53	0,43	-
16.08.2025	2,185	0	50,3	45,929	0	49,383	45,241	0	24	0	63,1	56,9	0,53	0,43	-
17.08.2025	2,547	0	51,555	45,717	0	50,618	45,033	0	24	0	63,1	56,8	0,53	0,43	-
18.08.2025	2,372	0	50,647	45,644	0	49,726	44,963	0	24	0	63,1	56,7	0,53	0,43	-
19.08.2025	2,276	0	50,316	45,721	0	49,404	45,039	0	24	0	63,1	56,7	0,53	0,43	-
20.08.2025	2,37	0	50,809	45,806	0	49,885	45,124	0	24	0	63,1	56,7	0,53	0,43	-
21.08.2025	2,383	0	50,666	45,679	0	49,747	45	0	24	0	63,2	56,7	0,53	0,43	-
22.08.2025	2,533	0	51,234	45,605	0	50,302	44,929	0	24	0	63,1	56,6	0,53	0,43	-
23.08.2025	2,471	0	50,816	45,618	0	49,894	44,945	0	24	0	63,1	56,4	0,53	0,43	-
Итого:	71,858	0	1635,056	1492,276	0	1605,389	1470,026	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,163														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2025	4741,457	105045,001	94863,088	0	103158,007	93458,821	0	42065	1798
23.08.2025	4813,315	106680,058	96355,362	0	104763,397	94928,849	0	42809	1798

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 8:15:53