

#20527#

Отчёт по теплопотреблению за период с 01.10.2021 по 23.10.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Нарвская 85, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 6603
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16027098
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
02.10.2021	7,154	0	106,11	0	0	103,813	0	0	24	0	69,3	52,9	0,54	0,26	-
03.10.2021	7,453	0	107,76	0	0	105,449	0	0	24	0	69,1	52,3	0,55	0,26	-
04.10.2021	8,214	0	109,775	0	0	107,388	0	0	24	0	69,6	51,4	0,55	0,26	-
05.10.2021	8,261	0	109,464	0	0	107,083	0	0	24	0	69,7	51,3	0,55	0,26	-
06.10.2021	8,156	0	109,556	0	0	107,177	0	0	24	0	69,5	51,4	0,56	0,26	-
07.10.2021	8,199	0	108,698	0	0	106,333	0	0	24	0	69,6	51,3	0,55	0,26	-
08.10.2021	8,158	0	106,74	0	0	104,451	0	0	24	0	69,1	50,5	0,55	0,27	-
09.10.2021	8,567	0	108,637	0	0	106,211	0	0	24	0	70,7	51,5	0,56	0,26	-
10.10.2021	8,444	0	107,113	0	0	104,747	0	0	24	0	70,2	51	0,55	0,27	-
11.10.2021	8,447	0	107,06	0	0	104,709	0	0	24	0	70	50,8	0,55	0,27	-
12.10.2021	8,289	0	106,539	0	0	104,226	0	0	24	0	69,6	50,6	0,55	0,27	-
13.10.2021	8,178	0	101,08	0	0	98,882	0	0	24	0	69,5	49,8	0,54	0,27	-
14.10.2021	8,422	0	102,503	0	0	100,246	0	0	24	0	70,1	50,1	0,54	0,27	-
15.10.2021	8,3	0	105,175	0	0	102,878	0	0	24	0	69,7	50,5	0,55	0,27	-
16.10.2021	8,223	0	104,082	0	0	101,822	0	0	24	0	69,6	50,3	0,54	0,27	-
17.10.2021	8,293	0	104,621	0	0	102,337	0	0	24	0	69,7	50,4	0,55	0,27	-
18.10.2021	8,212	0	102,63	0	0	100,398	0	0	24	0	69,5	50,1	0,54	0,27	-
19.10.2021	8,344	0	101,319	0	0	99,108	0	0	24	0	69,7	49,7	0,54	0,27	-
20.10.2021	8,276	0	107,051	0	0	104,721	0	0	24	0	69,7	50,9	0,56	0,26	-
21.10.2021	8,127	0	108,107	0	0	105,753	0	0	24	0	69,7	51,4	0,56	0,26	-
22.10.2021	8,135	0	104,821	0	0	102,547	0	0	24	0	69,6	50,7	0,55	0,27	-
23.10.2021	8,157	0	101,104	0	0	98,913	0	0	24	0	69,4	49,8	0,54	0,27	-
Итого:	180,009	0	2329,945	0	0	2279,192	0	0	528	0	0	0	0	0	0
Гкал	42,994														

Общее время работы системы, ч 528

Период нормальной работы системы, ч 528

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
01.10.2021	1934,614	19242,431	0	0	18752,632	0	0	10250	229
23.10.2021	2114,624	21572,376	0	0	21031,825	0	0	10778	229

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2021 18:02:04