

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/01/25г.-23/02/25г.

Абонент: Карамзина 15

Договор N: 000000000

Адрес: ЖКР

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

М сет. воды = т.сут Мгвс = т.сут

G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

txb: не исп.

Серийный номер 16027093, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х9А58

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.25 23	56.36	46.12	10.23	0.00	0.07 <	159.734	157.355	6.734	24	0	*
25.01.25 23	54.58	45.02	9.55	0.00	0.01	159.741	157.508	6.299	24	0	
26.01.25 23	53.77	44.55	9.23	0.00	0.01	159.674	157.510	6.083	24	0	
27.01.25 23	53.39	44.42	8.97	0.00	0.01	159.549	157.402	5.910	24	0	
28.01.25 23	52.61	44.00	8.62	0.00	0.01	159.495	157.407	5.676	24	0	
29.01.25 23	52.70	44.09	8.61	0.00	0.01	159.424	157.329	5.666	24	0	
30.01.25 23	52.90	44.23	8.67	0.00	0.01	159.444	157.340	5.708	24	0	
31.01.25 23	54.00	44.92	9.09	0.00	0.01	159.387	157.202	5.978	24	0	
01.02.25 23	54.93	45.44	9.49	0.00	0.01	159.475	157.213	6.246	24	0	
02.02.25 23	55.77	45.85	9.91	0.01	0.01	159.525	157.184	6.523	24	0	
03.02.25 23	56.98	46.61	10.37	0.01	0.01	159.509	157.081	6.821	24	0	
04.02.25 23	55.51	45.69	9.82	0.00	0.01	159.595	157.288	6.468	24	0	
05.02.25 23	55.89	45.95	9.94	0.00	0.03	159.605	157.271	6.538	24	0	
06.02.25 23	54.06	44.83	9.23	0.00	0.01	159.671	157.475	6.086	24	0	
07.02.25 23	56.25	46.09	10.17	0.01	0.05	159.434	157.065	6.679	24	0	
08.02.25 23	61.39	49.36	12.03	0.02	0.60	159.834	157.027	7.832	24	0	
09.02.25 23	62.21	49.94	12.27	0.02	0.62	160.434	157.548	8.013	24	0	
10.02.25 23	64.65	51.45	13.20	0.06	0.59	160.679	157.586	8.643	24	0	
11.02.25 23	66.42	52.43	13.99	0.12	0.65	160.697	157.450	9.154	24	0	
12.02.25 23	65.13	51.70	13.42	0.22	0.38	160.681	157.560	8.837	24	0	
13.02.25 23	62.44	50.02	12.42	0.01	0.14	160.625	157.716	8.188	24	0	
14.02.25 23	60.87	48.91	11.96	0.01	0.01	160.387	157.613	7.896	24	0	
15.02.25 23	62.35	49.99	12.36	0.01	0.02	160.685	157.794	8.170	24	0	
16.02.25 23	62.59	50.21	12.38	0.01	0.05	160.914	157.988	8.185	24	0	
17.02.25 23	64.03	51.20	12.84	0.02	0.17	160.764	157.713	8.460	24	0	
18.02.25 23	60.99	49.17	11.81	0.01	0.01	160.423	157.647	7.798	24	0	
19.02.25 23	59.89	48.43	11.46	0.01	0.01	160.678	157.990	7.580	24	0	
20.02.25 23	62.47	50.15	12.31	0.02	0.18	160.959	158.047	8.129	24	0	
21.02.25 23	62.70	50.35	12.35	0.01	0.12	160.628	157.700	8.141	24	0	
22.02.25 23	59.15	47.99	11.16	0.01	0.01	160.064	157.449	7.354	24	0	
23.02.25 23	58.23	47.56	10.67	0.01	0.01	160.126	157.577	7.043	24	0	
Итого/Средн	58.56	47.64	10.92	0.02	0.12	4961.838	4882.034	222.838	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
23.01.25 23	29783.580	29404.114	1044.080	8469	156
23.02.25 23	34745.418	34286.148	1266.918	9213	156
Итого	4961.837	4882.034	222.838	744	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

