

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/03/24г.-22/04/24г.

Абонент: Карамзина 15

Договор N: 0000000000

Адрес: ЖКРП

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

txb: не исп.

Серийный номер 16027093, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0х9А58

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.03.24 23	52.15	43.77	8.38	0.40	0.32	164.039	161.972	5.692	24	0	
23.03.24 23	52.12	43.78	8.34	0.40	0.33	163.965	161.891	5.656	24	0	
24.03.24 23	52.78	44.17	8.61	0.40	0.34	164.042	161.925	5.842	24	0	
25.03.24 23	52.83	44.32	8.51	0.40	0.34	163.997	161.876	5.770	24	0	
26.03.24 23	51.11	43.28	7.82	0.40	0.35	163.914	161.915	5.308	24	0	
27.03.24 23	49.19	42.02	7.18	0.40	0.35	163.575	161.742	4.862	24	0	
28.03.24 23	47.43	40.97	6.46	0.40	0.35	163.001	161.307	4.367	24	0	
29.03.24 23	46.26	40.16	6.09	0.40	0.36	162.900	161.289	4.116	24	0	
30.03.24 23	46.26	40.33	5.93	0.40	0.36	162.874	161.260	4.005	24	0	
31.03.24 23	46.27	40.57	5.70	0.40	0.36	162.902	161.291	3.854	24	0	
01.04.24 23	46.28	40.71	5.57	0.40	0.36	162.906	161.290	3.762	24	0	
02.04.24 23	46.27	40.48	5.79	0.40	0.36	163.269	161.648	3.918	24	0	
03.04.24 23	46.27	40.07	6.20	0.40	0.36	163.330	161.708	4.197	24	0	
04.04.24 23	46.25	39.74	6.51	0.40	0.36	163.286	161.669	4.406	24	0	
05.04.24 23	46.25	39.90	6.35	0.40	0.36	163.111	161.502	4.294	24	0	
06.04.24 23	46.26	40.04	6.22	0.40	0.36	163.101	161.490	4.206	24	0	
07.04.24 23	46.26	40.16	6.09	0.40	0.36	162.975	161.362	4.118	24	0	
08.04.24 23	46.26	40.36	5.91	0.40	0.36	162.962	161.346	3.991	24	0	
09.04.24 23	46.27	40.76	5.52	0.40	0.36	162.868	161.249	3.725	24	0	
10.04.24 23	45.00	39.27	5.73	0.32	0.34	75.071	74.368	1.784	24	0	
11.04.24 23	26.50	22.40	4.10	0.26	0.31	1.600 <	1.596 <	0.027	24	0	*
12.04.24 23	22.02	21.38	0.64	0.25	0.30	0.018 <	0.017 <	0.000	24	0	*
13.04.24 23	21.40	20.92	0.48	0.25	0.30	0.021 <	0.021 <	0.000	24	0	*
14.04.24 23	20.92	20.50	0.42	0.25	0.29	0.014 <	0.014 <	0.000	24	0	*
15.04.24 23	20.40	20.13	0.27	0.25	0.29	0.015 <	0.015 <	0.000	24	0	*
16.04.24 23	19.39	19.19	0.20	0.24	0.28	0.016 <	0.016 <	0.000	24	0	*
17.04.24 23	18.70	18.37	0.33	0.24	0.28	0.016 <	0.016 <	0.000	24	0	*
18.04.24 23	45.24	37.80	7.44 <	0.34	0.29	90.099 <!	89.247 <!	2.782	23	1	*
19.04.24 23	50.27	41.74	8.53	0.39	0.31	157.855	155.998	5.580	24	0	
20.04.24 23	53.07	44.01	9.06	0.39	0.31	158.726	156.649	5.949	24	0	
21.04.24 23	53.08	44.00	9.08	0.39	0.31	158.541	156.462	5.957	24	0	
22.04.24 23	53.30	44.09	9.21	0.39	0.31	158.542	156.457	6.042	24	0	
Итого/Средн	48.62	41.56	7.06	0.36	0.33	3903.554	3860.609	114.210	767	1	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
21.03.24 23	7407.095	7306.216	277.026	1084	149
22.04.24 23	11310.649	11166.825	391.236	1851	150
Итого	3903.554	3860.609	114.210	767	1

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации