

#126663#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 14.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Н. Карамзина 15, Калининград

4113

6587

ТВ7

16027093

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	5,588	0	160,025	0	0	157,907	0	0	24	239	0	0	52,9	44,5	0	0,01	-
25.03.2025	5,465	0	159,96	0	0	157,885	0	0	24	239	0	0	52,5	44,2	0	0,01	-
26.03.2025	5,135	0	160,051	0	0	158,121	0	0	24	239	0	0	50,7	43	0	0,01	-
27.03.2025	5,217	0	159,985	0	0	158,022	0	0	24	239	0	0	50,9	43	0	0,01	-
28.03.2025	5,034	0	159,842	0	0	157,918	0	0	24	239	0	0	50,5	42,9	0	0,01	-
29.03.2025	4,926	0	160,062	0	0	158,148	0	0	24	239	0	0	50,4	42,9	0	0,01	-
30.03.2025	4,95	0	160,314	0	0	158,396	0	0	24	239	0	0	50,4	42,9	0	0,01	-
31.03.2025	5,054	0	160,065	0	0	158,15	0	0	24	239	0	0	50,4	42,8	0	0,01	-
01.04.2025	5,149	0	160,137	0	0	158,205	0	0	24	239	0	0	50,6	42,9	0	0,01	-
02.04.2025	5,018	0	160,28	0	0	158,347	0	0	24	239	0	0	50,5	42,9	0	0,01	-
03.04.2025	4,833	0	160,221	0	0	158,319	0	0	24	239	0	0	50,2	42,9	0	0,01	-
04.04.2025	4,832	0	160,305	0	0	158,395	0	0	24	239	0	0	50,3	43	0	0,01	-
05.04.2025	5,27	0	160,27	0	0	158,255	0	0	24	239	0	0	51,6	43,6	0,01	0,01	-
06.04.2025	5,683	0	160,217	0	0	158,102	0	0	24	239	0	0	52,9	44,3	0,01	0,01	-
07.04.2025	5,539	0	160,25	0	0	158,187	0	0	24	239	0	0	52,1	43,8	0	0,01	-
08.04.2025	5,371	0	160,329	0	0	158,323	0	0	24	239	0	0	51,5	43,3	0	0,01	-
09.04.2025	5,386	0	160,396	0	0	158,39	0	0	24	239	0	0	51,6	43,5	0	0,01	-
10.04.2025	5,579	0	160,331	0	0	158,261	0	0	24	239	0	0	52,3	43,9	0,01	0,01	-
11.04.2025	5,366	0	160,424	0	0	158,42	0	0	24	239	0	0	51,4	43,3	0	0,01	-
12.04.2025	5,248	0	160,378	0	0	158,398	0	0	24	239	0	0	51,1	43,2	0	0,01	-
13.04.2025	4,948	0	160,294	0	0	158,377	0	0	24	239	0	0	50,3	42,9	0	0,01	-
14.04.2025	2,953	0	100,855	0	0	99,662	0	0	24	239	0	0	50	43	0	0,01	-
Итого:	112,544	0	3464,991	0	0	3422,188	0	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,881																

Общее время работы системы, ч528

Период нормальной работы системы, ч528

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	1434,458	39223,656	0	0	38702,553	0	0	9885	156
14.04.2025	1547,003	42688,649	0	0	42124,741	0	0	10413	156

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 10:52:17