

#84375#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.04.2024 по 02.05.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Н. Карамзина 15, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 6587
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 16027093
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.04.2024	6,047	0	158,744	0	0	156,648	0	0	24	43	0	0	53,4	44,2	0,39	0,3	3,1
24.04.2024	5,909	0	158,428	0	0	156,351	0	0	24	43	0	0	53,1	44,1	0,39	0,3	2,9
25.04.2024	5,814	0	158,561	0	0	156,483	0	0	24	43	0	0	53,1	44,2	0,39	0,29	4,9
26.04.2024	5,678	0	158,651	0	0	156,578	0	0	24	43	0	0	53,1	44,5	0,39	0,28	6,4
27.04.2024	5,541	0	158,673	0	0	156,602	0	0	24	43	0	0	53,1	44,7	0,39	0,27	7,8
28.04.2024	5,358	0	158,731	0	0	156,651	0	0	24	43	0	0	53,1	45	0,39	0,26	12,1
29.04.2024	5,143	0	158,887	0	0	156,807	0	0	24	43	0	0	53,1	45,3	0,4	0,25	14,6
30.04.2024	4,998	0	159,199	0	0	157,11	0	0	24	43	0	0	53,1	45,6	0,4	0,24	16,9
01.05.2024	4,874	0	160,041	0	0	157,945	0	0	24	43	0	0	53,1	45,8	0,4	0,24	16,1
02.05.2024	1,986	0	64,408	0	0	63,569	0	0	24	43	0	0	52,9	45,5	0,31	0,21	-
Итого:	51,348	0	1494,323	0	0	1474,744	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,264																

Общее время работы системы, ч 240
Период нормальной работы системы, ч 240

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
22.04.2024	391,236	11310,649	0	0	11166,825	0	0	1851	150
02.05.2024	442,584	12804,971	0	0	12641,57	0	0	2091	150

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.05.2024 10:31:29