

#132222#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/05/25г.-22/06/25г.

Абонент:Карамзина 15

Договор N:000000000

Адрес: ЖКМР

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет.воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 15.00 м3/ч G обр min = 0.04 м3/ч

txв: догов., txд = 5.00°C

Серийный номер 16027093, ВД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0х9А58

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.05.25 23	57.44	49.88	7.56	0.15	0.46	41.565	34.837	40.925	34.436	6.489	5.00	0.10	2.506 <	24	0	*
23.05.25 23	57.48	50.14	7.33	0.14	0.47	40.985	34.817	40.355	34.410	5.945	5.00	0.10	2.354 <	24	0	*
24.05.25 23	57.40	50.51	6.89	0.14	0.47	40.574	34.731	39.952	34.321	5.630	5.00	0.10	2.216	24	0	
25.05.25 23	56.90	50.33	6.56	0.14	0.46	42.272	34.480	41.633	34.074	7.558	5.00	0.10	2.569	24	0	
26.05.25 23	57.04	50.39	6.65	0.12	0.47	41.034	34.419	40.410	34.014	6.396	5.00	0.10	2.330	24	0	
27.05.25 23	57.50	50.75	6.75	0.19	0.47	40.946	34.295	40.316	33.886	6.430	5.00	0.10	2.363	24	0	
28.05.25 23	57.81	51.06	6.75	0.29	0.47	40.831	34.251	40.197	33.838	6.358	5.00	0.10	2.357	24	0	
29.05.25 23	57.52	50.89	6.63	0.23	0.47	40.860	34.120	40.233	33.710	6.523	5.00	0.10	2.363	24	0	
30.05.25 23	57.65	50.88	6.77	0.18	0.47	40.956	34.095	40.323	33.686	6.637	5.00	0.10	2.410	24	0	
31.05.25 23	57.36	50.67	6.69	0.19	0.47	40.412	34.060	39.795	33.654	6.140	5.00	0.10	2.281	24	0	
01.06.25 23	57.41	50.79	6.61	0.19	0.46	41.310	33.893	40.676	33.487	7.189	5.00	0.10	2.497	24	0	
02.06.25 23	57.91	51.11	6.80	0.26	0.47	38.490 !	32.481 !	37.890 !	32.087 !	5.803	5.00	0.10	2.194	23	1	*
03.06.25 23	56.91	50.45	6.45	0.14	0.47	40.369	33.676	39.760	33.279	6.481	5.00	0.10	2.298	24	0	
04.06.25 23	40.39	37.48	2.91 <	0.13	0.43	38.280	32.993	37.964	32.772	5.192	5.00	0.10	1.172 <	24	0	*
05.06.25 23	25.60	25.44	0.17 <	0.00	0.45	35.039	32.173	34.950	32.100	2.851	5.00	0.10	0.293 <	24	0	*
06.06.25 23	19.03	19.74	-0.71 <	0.00	0.47	34.472	32.164	34.437	32.133	2.303	5.00	0.10	0.141 <	24	0	*
07.06.25 23	18.73	19.43	-0.69 <	0.00	0.48	34.134	32.318	34.100	32.291	1.809	5.00	0.10	0.109 <	24	0	*
08.06.25 23	18.80	19.47	-0.67 <	0.00	0.48	34.123	32.305	34.091	32.276	1.815	5.00	0.10	0.109 <	24	0	*
09.06.25 23	18.53	19.13	-0.61 <	0.00	0.48	34.283	32.291	34.251	32.264	1.988	5.00	0.10	0.117 <	24	0	*
10.06.25 23	18.30	18.83	-0.54 <	0.00	0.48	33.888	32.279	33.859	32.254	1.605	5.00	0.10	0.093 <	24	0	*
11.06.25 23	18.66	19.11	-0.44 <	0.00	0.48	34.121	32.216	34.088	32.190	1.898	5.00	0.10	0.112 <	24	0	*

12.06.25 23	18.65	19.05	-0.40 <	0.00	0.48	33.967	32.231	33.937	32.206	1.731	5.00	0.10	0.102 <	24	0	*
13.06.25 23	18.67	19.08	-0.41 <	0.00	0.48	34.295	32.215	34.261	32.187	2.074	5.00	0.10	0.122 <	24	0	*
14.06.25 23	18.92	19.32	-0.40 <	0.00	0.48	33.935	32.274	33.903	32.245	1.658	5.00	0.10	0.100 <	24	0	*
15.06.25 23	19.07	19.53	-0.46 <	0.00	0.48	34.181	32.250	34.146	32.220	1.926	5.00	0.10	0.117 <	24	0	*
16.06.25 23	19.95	20.31	-0.35 <	0.00	0.47	35.121	32.786	35.082	32.754	2.327	5.00	0.10	0.150 <	24	0	*
17.06.25 23	35.89	30.24	5.65 <	0.03	0.54	34.719	27.495	34.484	27.379	7.105	5.00	0.10	1.575 <	24	0	*
18.06.25 23	57.16	49.12	8.04	0.55	0.47	33.891	27.587	33.379	27.279	6.101	5.00	0.10	2.254	24	0	
19.06.25 23	57.62	49.49	8.13	0.85	0.46	33.479	27.584	32.971	27.272	5.699	5.00	0.10	2.195	24	0	
20.06.25 23	57.92	49.72	8.20	0.81	0.46	33.333	27.590	32.822	27.274	5.548	5.00	0.10	2.176	24	0	
21.06.25 23	57.26	49.34	7.91	0.55	0.46	33.785	27.553	33.275	27.244	6.031	5.00	0.10	2.226	24	0	
22.06.25 23	57.28	49.52	7.76	0.55	0.46	34.400	27.504	33.881	27.192	6.689	5.00	0.10	2.351	24	0	
Итого/Средн	42.91	37.84	5.07	0.18	0.47	1184.050	1029.962	1172.345	1022.415	149.929	5.00	0.10	46.252	767	1	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
21.05.25 23	16153.241	13229.613	15898.828	13074.496	2824.332	1067.371	11301	156
22.06.25 23	17337.291	14259.576	17071.173	14096.911	2974.262	1113.622	12068	157
Итого	1184.050	1029.963	1172.345	1022.415	149.929	46.252	767	1

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

