

#34187#

Отчёт по теплопотреблению за период с 10.10.2023 по 20.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Государственная собственность, ГПКО
Московский пр-т 188, Калининград
4602
6951
ТВ7
15025990
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
11.10.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	217	0	0	10,5	10	0,63	0,24	-
12.10.2023	7,938	0	71,003	0	0	69,517	0	0	24	217	0	0	67,9	40,7	0,66	0,33	-
13.10.2023	11,195	0	161,99	0	0	158,649	0	0	24	217	0	0	67,7	51	0,71	0,41	-
14.10.2023	9,961	0	155,439	0	0	152,076	0	0	24	217	0	0	69,5	53,9	0,71	0,41	-
15.10.2023	10,692	0	158,549	0	0	155,151	0	0	24	217	0	0	69,2	52,8	0,7	0,42	-
16.10.2023	10,971	0	164,955	0	0	161,522	0	0	24	217	0	0	68,1	51,9	0,71	0,42	-
17.10.2023	10,963	0	167,42	0	0	163,788	0	0	24	217	0	0	69,6	53,7	0,72	0,42	-
18.10.2023	10,636	0	166,256	0	0	162,698	0	0	24	217	0	0	69,1	53,5	0,73	0,42	-
19.10.2023	11,497	0	171,826	0	0	168,124	0	0	24	217	0	0	69,3	53,1	0,72	0,42	-
20.10.2023	12,25	0	171,931	0	0	168,149	0	0	24	217	0	0	70,1	52,8	0,71	0,42	-
Итого:	96,103	0	1389,369	0	0	1359,674	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,954																

Общее время работы системы, ч240

Период нормальной работы системы, ч240

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
10.10.2023	21638,405	415907,907	0	0	405926,633	0	0	60749	3026
20.10.2023	21734,508	417297,276	0	0	407286,307	0	0	60989	3026

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2023 16:25:01