

#99353#

Отчёт по теплоснабжению за период с 10.10.2024 по 20.10.2024

Потребитель Государственная собственность, ГПКО
Адрес потребителя Московский пр-т 188, Калининград
Номер абонента 4602
Порядковый номер 6951
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 15025990
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
11.10.2024	8,806	0	89,923	0	0	88,047	0	0	24	1	0	0	68	44,1	0,34	0,24	-
12.10.2024	11,91	0	161,339	0	0	157,882	0	0	24	2	0	0	69,1	51,1	0,56	0,36	-
13.10.2024	12,157	0	162,163	0	0	158,697	0	0	24	2	0	0	69	50,8	0,55	0,36	-
14.10.2024	11,366	0	159,384	0	0	155,932	0	0	24	2	0	0	69,5	52,1	0,56	0,36	-
15.10.2024	10,838	0	158,875	0	0	155,426	0	0	24	2	0	0	69,6	53	0,57	0,36	-
16.10.2024	11,112	0	164,739	0	0	161,188	0	0	24	2	0	0	69,2	52,8	0,56	0,36	-
17.10.2024	11,004	0	161,946	0	0	158,461	0	0	24	2	0	0	69,3	52,7	0,56	0,36	-
18.10.2024	10,877	0	163,301	0	0	159,77	0	0	24	2	0	0	69,4	53,1	0,57	0,36	-
19.10.2024	10,604	0	163,22	0	0	159,663	0	0	24	2	0	0	69,7	53,9	0,57	0,36	-
20.10.2024	10,514	0	162,951	0	0	159,426	0	0	24	2	0	0	69,5	53,8	0,57	0,36	-
Итого:	109,188	0	1547,841	0	0	1514,492	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,079																

Общее время работы системы, ч 240
Период нормальной работы системы, ч 240

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
10.10.2024	1388,52	18481,662	0	0	18051,657	0	0	6968	168
20.10.2024	1497,71	20029,502	0	0	19566,15	0	0	7208	168

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.10.2024 13:51:43