

# #20442#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК  
Адрес потребителя Жиленкова 14, поселок Чкаловск, Калининград  
Номер абонента 3403  
Порядковый номер 6635  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 15026257  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	16,099	0	207,535	0	0	202,748	0	0	24	8	0	0	71,9	52,9	0,52	0,36	4,6
25.02.2021	9,276	0	116,266	0	0	113,783	0	0	24	8	0	0	68,6	49,2	0,35	0,26	8,2
26.02.2021	16,259	0	204,283	0	0	199,658	0	0	24	10	0	0	71,1	51,7	0,52	0,36	10,7
27.02.2021	16,271	0	202,592	0	0	198,09	0	0	24	10	0	0	70,4	50,8	0,52	0,36	4,9
28.02.2021	16,885	0	202,617	0	0	198,012	0	0	24	10	0	0	71,3	51	0,52	0,36	3,2
01.03.2021	16,864	0	199,71	0	0	195,114	0	0	24	10	0	0	71,7	51,1	0,52	0,36	3
02.03.2021	16,623	0	199,336	0	0	194,837	0	0	24	10	0	0	71	50,7	0,52	0,36	2,5
03.03.2021	17,466	0	202,523	0	0	197,647	0	0	24	10	0	0	73,6	52,5	0,52	0,37	3,2
04.03.2021	17,098	0	203,889	0	0	199,013	0	0	24	10	0	0	73,3	52,8	0,52	0,37	1,3
05.03.2021	18,268	0	205,436	0	0	200,176	0	0	24	10	0	0	76,2	54,4	0,52	0,37	1,3
06.03.2021	18,02	0	206,471	0	0	201,285	0	0	24	10	0	0	75,4	54,1	0,52	0,37	-0,7
07.03.2021	17,739	0	206,265	0	0	201,253	0	0	24	10	0	0	73,9	52,9	0,53	0,37	1,4
08.03.2021	18,156	0	205,066	0	0	199,918	0	0	24	10	0	0	75,4	53,7	0,52	0,37	1,7
09.03.2021	19,089	0	206,589	0	0	201,027	0	0	24	10	0	0	78,4	55,7	0,52	0,37	0
10.03.2021	18,626	0	208,909	0	0	203,43	0	0	24	10	0	0	77,3	55,4	0,53	0,36	-1,7
11.03.2021	18,61	0	207,959	0	0	202,548	0	0	24	10	0	0	76,9	55	0,52	0,36	-0,7
12.03.2021	17,082	0	213,636	0	0	208,584	0	0	24	10	0	0	72,9	53,4	0,53	0,36	-0,8
13.03.2021	16,449	0	213,227	0	0	208,406	0	0	24	10	0	0	71,1	52,3	0,53	0,36	4,6
14.03.2021	16,377	0	211,924	0	0	207,182	0	0	24	10	0	0	70,8	51,9	0,53	0,36	4,9
15.03.2021	16,27	0	211,87	0	0	207,138	0	0	24	10	0	0	70,6	51,9	0,53	0,36	3,7
16.03.2021	16,089	0	210,599	0	0	205,845	0	0	24	10	0	0	71	52,4	0,53	0,36	3,2
17.03.2021	16,435	0	208,458	0	0	203,758	0	0	24	10	0	0	71	51,8	0,53	0,36	2,5
18.03.2021	16,903	0	208,389	0	0	203,544	0	0	24	10	0	0	72,2	52,4	0,53	0,36	1,6
19.03.2021	17,736	0	207,104	0	0	202,007	0	0	24	10	0	0	74,5	53,6	0,52	0,36	1
20.03.2021	18,378	0	207,369	0	0	202,106	0	0	24	10	0	0	75,8	54,1	0,52	0,36	-1,1
21.03.2021	17,936	0	208,829	0	0	203,619	0	0	24	10	0	0	75,1	54,1	0,53	0,36	-1,1
22.03.2021	17,623	0	213,583	0	0	208,36	0	0	24	10	0	0	74,2	54,1	0,53	0,36	1,8
23.03.2021	16,622	0	214,803	0	0	209,858	0	0	24	10	0	0	71,8	52,9	0,53	0,36	2,6
Итого:	475,249	0	5715,237	0	0	5578,946	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	113,511																

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2021	3065,424	34347,325	0	0	33526,984	0	0	7202	204
23.03.2021	3540,673	40062,56	0	0	39105,927	0	0	7874	204

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 26.03.2021 7:32:05
--