## Показания приборов учёта тепловой энергии за период с 12.04.2024 по 23.04.2024

Потребитель

ЖКХ Чкаловск, ООО, УК

Адрес потребителя

Жиленкова 14, поселок Чкаловск, Калининград

Абонентский номер 34

3403

Заводской номер счётчика 15026257	Показания прибора, ГДж 23.04.2024	Предыдущие показания, ГДж 12.04.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	109,814	1,77	108.044	25.806

Подпись исполнителя

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП«Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ
« Д5 » О 20 Ду

## #78713#

Отчёт за период с 12.04.2024 по 23.04.2024.

Номер абонента

3403

Порядковый номер

6635

Тип теплосчётчика

TB7 (ASCII)

Заводской номер

15026257

Номер системы

1:

Отчёт сформирован

25.04.2024

Веломость регистрации параметров:

ведомость регистрации параметров.															
Дата tнар, °C		dQ, dQg, ГДж Гкал	dV1, м3	dV2,	dV3, dM1, т	dM2,	dM3,	dTNar,	dTtn,	t1,	t2,	p1,	p2,		
	ГДж			м3	м3	43	T	T	ч	ч	°C	°C	МПа	МПа	
13.04.2024	-	4,524	0	83,296	0	0	81,586	0	0	9	15	67,3	54,1	0,48	0,31
14.04.2024	-	4,899	0	81,374	0	0	79,729	0	0	24	0	66,8	52,2	0,47	0,31
15.04.2024	-	4,735	0	79,975	0	0	78,356	0	0	24	0	66,8	52,4	0,47	0,31
16.04.2024	-	4,557	0	80,025	0	0	78,39	0	0	24	0	67,2	53,3	0,47	0,31
17.04.2024	-	3,201	0	47,568	0	0	46,627	0	0	24	0	65,9	49,6	0,29	0,19
18.04.2024	-	11,696	0	148,15	0	0	145,108	. 0	0	24	0	67,4	48,1	0,48	0,33
19.04.2024	-	16,188	0	207,345	0	0	202,897	0	0	24	0	69	50	0,5	0,34
20.04.2024	-	15,805	0	205,848	0	0	201,473	0	0	24	0	68,7	50	0,5	0,34
21.04.2024	-	15,872	0	205,715	0	0	201,376	0	0	24	0	68,4	49,7	0,5	0,34
22.04.2024	-	15,658	0	196,689	0	0	192,512	0	0 .	24	0	68,7	49,3	0,49	0,34
23.04.2024	-	10,908	0	131,148	.0	0	128,314	0	0	24	0	69,3	49	0,35	0,25
Итого:	-	108,043	0	1467,133	0	0	1436,368	0	0	249	15	67,77	50,7	0,45	0,31

Общее время работы системы

Период нормальной работы системы

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2,	V3,	М1, т	M2,	M3,	TNar,	Ttn,
			м3	м3	1.11, 1	T	T	Ч	ч
12.04.2024	1,77	31,039	0	0	30,39	0	0	9	503
23.04.2024	109,814	1498,17	0	0	1466,759	0	0	273	503

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

264 час.

249 час.

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП«Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ