

#20437#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Жиленкова 14, поселок Чкаловск, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 6635
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 15026257
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	4,406	0	71,564	0	0	70,085	0	0	24	0	67,6	52,6	0,46	0,33	-
25.05.2021	4,372	0	71,475	0	0	69,994	0	0	24	0	67,7	52,8	0,46	0,34	16
26.05.2021	4,484	0	70,954	0	0	69,485	0	0	24	0	67,7	52,3	0,46	0,34	-
27.05.2021	4,4	0	72,49	0	0	71,002	0	0	24	0	67,4	52,7	0,46	0,34	-
28.05.2021	4,3	0	71,308	0	0	69,841	0	0	24	0	67,4	52,7	0,46	0,34	-
29.05.2021	4,29	0	70,946	0	0	69,502	0	0	24	0	67	52,3	0,46	0,34	11
30.05.2021	4,467	0	71,607	0	0	70,124	0	0	24	0	67,6	52,4	0,46	0,34	12,3
31.05.2021	4,422	0	71,301	0	0	69,827	0	0	24	0	67,7	52,6	0,46	0,34	-
01.06.2021	4,282	0	71,55	0	0	70,08	0	0	24	0	67,4	52,9	0,46	0,34	16
02.06.2021	4,258	0	72,53	0	0	71,027	0	0	24	0	67,7	53,4	0,46	0,33	-
03.06.2021	4,227	0	73,894	0	0	72,351	0	0	24	0	68	54,1	0,46	0,33	-
04.06.2021	4,308	0	73,224	0	0	71,684	0	0	24	0	68,2	53,9	0,46	0,33	15
05.06.2021	4,032	0	70,151	0	0	68,712	0	0	24	0	67,3	53,3	0,45	0,34	-
06.06.2021	4,383	0	71,49	0	0	70,004	0	0	24	0	67,8	52,9	0,45	0,34	13,4
07.06.2021	3,948	0	72,702	0	0	71,223	0	0	24	0	67,1	53,9	0,46	0,33	22
08.06.2021	4,092	0	75,753	0	0	74,155	0	0	24	0	68,4	55,3	0,47	0,33	-
09.06.2021	3,045	0	49,299	0	0	48,279	0	0	24	0	67,6	52,6	0,31	0,22	18,8
10.06.2021	4,009	0	72,442	0	0	70,98	0	0	24	0	66,8	53,3	0,46	0,33	21
11.06.2021	4,192	0	74,621	0	0	73,047	0	0	24	0	68,4	54,7	0,46	0,33	-
12.06.2021	4,223	0	73,854	0	0	72,327	0	0	24	0	67,7	53,7	0,46	0,33	-
13.06.2021	4,262	0	73,35	0	0	71,825	0	0	24	0	67,9	53,7	0,46	0,33	-
14.06.2021	4,343	0	73,589	0	0	72,035	0	0	24	0	68,4	54	0,46	0,33	-
15.06.2021	4,02	0	68,783	0	0	67,35	0	0	24	0	67,9	53,7	0,43	0,31	-
16.06.2021	4,116	0	74,109	0	0	72,562	0	0	24	0	68	54,5	0,46	0,33	-
17.06.2021	3,975	0	74,736	0	0	73,163	0	0	24	0	68,2	55,2	0,46	0,33	-
18.06.2021	3,978	0	75,599	0	0	73,992	0	0	24	0	68,7	55,9	0,46	0,33	-
19.06.2021	3,796	0	75,804	0	0	74,191	0	0	24	0	68,7	56,5	0,46	0,33	-
20.06.2021	3,771	0	75,87	0	0	74,251	0	0	24	0	68,8	56,7	0,46	0,33	-
21.06.2021	3,548	0	74,175	0	0	72,603	0	0	24	0	68,5	56,9	0,46	0,33	-
22.06.2021	3,611	0	71,389	0	0	69,909	0	0	24	0	67,6	55,3	0,45	0,33	-
23.06.2021	3,466	0	69,476	0	0	68,097	0	0	24	0	66,1	54	0,45	0,33	-
Итого:	127,026	0	2230,035	0	0	2183,707	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,34														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2021	4246,885	50054,641	0	0	48879,374	0	0	9338	204
23.06.2021	4373,909	52284,675	0	0	51063,082	0	0	10082	204

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.06.2021 8:14:04