

#20435#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель	ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя	Жиленкова 14, поселок Чкаловск, Калининград
Номер абонента	3403
Порядковый номер	6635
Тип теплосчётчика	ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер	15026257
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	4,096	0	55,27	0	0	54,16	0	0	24	0	66,5	48,5	0,45	0,36	-
25.05.2023	3,99	0	54,804	0	0	53,722	0	0	24	0	65,9	48,2	0,45	0,36	-
26.05.2023	3,828	0	54,243	0	0	53,182	0	0	24	0	65,5	48,3	0,46	0,36	-
27.05.2023	4,094	0	54,999	0	0	53,926	0	0	24	0	65,5	47,4	0,46	0,36	-
28.05.2023	4,233	0	55,068	0	0	53,979	0	0	24	0	65,9	47,2	0,46	0,36	-
29.05.2023	4,016	0	55,658	0	0	54,563	0	0	24	0	65,8	48,3	0,46	0,36	-
30.05.2023	4,024	0	54,77	0	0	53,707	0	0	24	0	65,4	47,5	0,46	0,36	-
31.05.2023	4,087	0	56,804	0	0	55,688	0	0	24	0	65,7	48,2	0,46	0,36	-
01.06.2023	3,948	0	55,033	0	0	53,943	0	0	24	0	66	48,5	0,46	0,36	-
02.06.2023	4,016	0	56,551	0	0	55,455	0	0	24	0	65,4	48,1	0,46	0,36	-
03.06.2023	4,001	0	57,394	0	0	56,273	0	0	24	0	65,5	48,6	0,47	0,36	-
04.06.2023	4,146	0	57,296	0	0	56,175	0	0	24	0	65,6	48	0,46	0,36	-
05.06.2023	4,019	0	56,48	0	0	55,37	0	0	24	0	65,8	48,5	0,46	0,36	-
06.06.2023	3,925	0	56,311	0	0	55,186	0	0	24	0	66,3	49,3	0,46	0,36	-
07.06.2023	3,841	0	55,91	0	0	54,805	0	0	24	0	65,9	49,2	0,45	0,36	-
08.06.2023	3,704	0	54,565	0	0	53,491	0	0	24	0	65,9	49,4	0,45	0,36	-
09.06.2023	3,814	0	55,365	0	0	54,27	0	0	24	0	66	49,2	0,45	0,36	-
10.06.2023	3,695	0	56,374	0	0	55,26	0	0	24	0	65,9	50	0,46	0,36	-
11.06.2023	3,847	0	55,301	0	0	54,213	0	0	24	0	65,8	48,9	0,45	0,36	-
12.06.2023	3,942	0	54,463	0	0	53,399	0	0	24	0	65,5	47,9	0,45	0,36	-
13.06.2023	3,711	0	54,58	0	0	53,507	0	0	24	0	65,8	49,2	0,45	0,36	-
14.06.2023	3,915	0	54,501	0	0	53,421	0	0	24	0	66,1	48,6	0,45	0,36	-
15.06.2023	3,817	0	53,928	0	0	52,869	0	0	24	0	65,6	48,4	0,45	0,36	-
16.06.2023	3,795	0	53,655	0	0	52,601	0	0	24	0	65,8	48,6	0,45	0,36	-
17.06.2023	3,756	0	54,268	0	0	53,206	0	0	24	0	65,7	48,8	0,45	0,36	-
18.06.2023	3,943	0	54,341	0	0	53,271	0	0	24	0	65,9	48,2	0,45	0,36	-
19.06.2023	3,844	0	53,923	0	0	52,855	0	0	24	0	66	48,6	0,45	0,36	-
20.06.2023	2,476	0	35,394	0	0	34,779	0	0	24	0	61,4	44,4	0,41	0,35	-
21.06.2023	3,723	0	53,799	0	0	52,754	0	0	24	0	65,3	48,5	0,45	0,36	-
22.06.2023	3,604	0	54,611	0	0	53,524	0	0	24	0	66,2	50,2	0,45	0,36	-
23.06.2023	3,46	0	54,096	0	0	53,035	0	0	24	0	65,8	50,2	0,45	0,36	-
Итого:	119,31	0	1689,755	0	0	1656,589	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,497														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2023	12176,703	154793,918	0	0	151250,68	0	0	26785	277
23.06.2023	12296,017	156483,669	0	0	152907,272	0	0	27529	277

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 8:13:51