

# #20440#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК  
Адрес потребителя Жиленкова 14, поселок Чкаловск, Калининград  
Номер абонента 3403  
Порядковый номер 6635  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 15026257  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	4,589	0	62,022	0	0	60,779	0	0	24	0	66,4	48,4	0,45	0,34	-
25.09.2021	4,529	0	62,788	0	0	61,521	0	0	24	0	66,7	49,1	0,45	0,34	-
26.09.2021	4,466	0	62,976	0	0	61,698	0	0	24	0	66,9	49,7	0,45	0,34	-
27.09.2021	4,383	0	62,812	0	0	61,543	0	0	24	0	66,8	49,8	0,46	0,34	-
28.09.2021	4,481	0	63,379	0	0	62,079	0	0	24	0	67,3	50,1	0,46	0,34	-
29.09.2021	4,471	0	64,094	0	0	62,781	0	0	24	0	67,3	50,3	0,46	0,34	-
30.09.2021	4,463	0	61,316	0	0	60,086	0	0	24	0	66,6	48,8	0,45	0,34	-
Итого:	31,382	0	439,387	0	0	430,487	0	0	168	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,495														

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2021	4680,21	57377,589	0	0	56051,579	0	0	12237	257
30.09.2021	4711,591	57816,976	0	0	56482,066	0	0	12405	257

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 08.10.2021 12:48:20