

#20449#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Жиленкова 14, поселок Чкаловск, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 6635
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 15026257
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	2,8	0	56,897	0	0	55,797	0	0	24	0	65,2	53,3	0,46	0,36	-
25.09.2022	2,687	0	55,824	0	0	54,75	0	0	24	0	65	53,3	0,45	0,36	-
26.09.2022	2,883	0	56,675	0	0	55,579	0	0	24	0	65,1	52,7	0,45	0,36	-
27.09.2022	3,721	0	56,801	0	0	55,701	0	0	24	0	65,2	49,3	0,45	0,36	-
28.09.2022	4,37	0	53,708	0	0	52,674	0	0	24	0	65	45,2	0,45	0,36	-
29.09.2022	4,18	0	53,249	0	0	52,235	0	0	23	1	64,7	45,6	0,45	0,36	-
30.09.2022	4,315	0	55,089	0	0	54,024	0	0	24	0	65,2	46,1	0,45	0,36	-
01.10.2022	4,424	0	55,98	0	0	54,894	0	0	24	0	65,2	46	0,45	0,36	-
02.10.2022	4,344	0	52,956	0	0	51,956	0	0	24	0	64,4	44,4	0,45	0,36	-
03.10.2022	4,452	0	59,514	0	0	58,377	0	0	24	0	64,8	46,6	0,47	0,37	-
04.10.2022	4,61	0	66,464	0	0	65,13	0	0	24	0	66,5	49,6	0,5	0,37	-
Итого:	42,786	0	623,157	0	0	611,117	0	0	263	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,219														

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 263

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	8781,311	110982,364	0	0	108439,482	0	0	20981	273
04.10.2022	8824,098	111605,52	0	0	109050,599	0	0	21244	274

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:44:22